## ○ 令和3年11月度 水質検査結果（原水・浄水、毎週・毎月・月2回）

### 立入水源地　原水・浄水の水質検査結果（独自検査：四塩化炭素）

水質基準値 0.002mg/l以下

| 採水日 | 1号浅井戸 | 7号深井戸 | 3号深井戸 | 5号深井戸 | 6号深井戸 | 1号浄水塔 | 2号浄水塔 | 3号浄水塔 | 給水栓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | | | 0.025 mg/l | | 0.033 mg/l | | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 |
| 11月9日 | 0.0002mg/l未満 | 0.0024 mg/l | 0.025 mg/l | 0.0002mg/l未満 | 0.034 mg/l | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 |
| 11月16日 | | | 0.026 mg/l | | 0.037 mg/l | | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 |
| 11月22日 | | | 0.023 mg/l | | 0.031 mg/l | | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 |
| 11月30日 | | | 0.023 mg/l | | 0.030 mg/l | | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 | 0.0002mg/l未満 |

原水　　浄　水

<採水箇所>

| | |
|---|---|
| 1号～7号取水井 | 浄水塔入口 |
| 1号～3号浄水塔 | 浄水塔出口 |
| 給水栓（蛇口） | 場内給水栓 |

※四塩化炭素は、3号深井戸と2号浄水塔、6号深井戸と3号浄水塔が毎週火曜日に、その他の井戸は月1回それぞれ検査を行っています。