

○ 令和3年6月度 水質検査結果(原水、毎月)

水源地 原水の水質検査結果(独自検査:テトラクロロエチレン)

項 目 単 位	立入水源地										播磨田水源地		
	浅 井 戸		3 号 深 井 戸		5 号 深 井 戸		6 号 深 井 戸		7 号 深 井 戸		深 井 戸		
	6 月 9 日	5 月 11 日	6 月 9 日	5 月 11 日	6 月 9 日	5 月 11 日	6 月 9 日	5 月 11 日	6 月 9 日	5 月 11 日	6 月 9 日	5 月 11 日	
テトラクロロエチレン mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0008	0.0008