

○ 令和3年5月度 水質検査結果(原水、毎月)

立入水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

| 項目            | 単位              | 1号浅井戸        |              | 3号深井戸        |              | 5号深井戸        |              | 6号深井戸        |              | 7号深井戸        |              |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                 | 5月11日        | 4月13日        | 5月11日        | 4月13日        | 5月11日        | 4月13日        | 5月11日        | 4月13日        | 5月11日        | 4月13日        |
| 大腸菌(最確数法)     | MPN/100m<br>l未満 | 0            | 0            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 嫌気性芽胞菌        | 個/10mL          | 0            | 0            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L            | 0.63         | 0.62         | 0.92         | 0.92         | 1.1          | 1.2          | 0.82         | 0.81         | 0.93         | 0.92         |
| フッ素及びその化合物    | mg/L            | 0.15         | 0.14         | 0.10         | 0.09         | 0.09         | 0.09         | 0.10         | 0.10         | 0.09         | 0.09         |
| テトラクロロエチレン    | mg/L            | 0.0005<br>未満 | 0.0005<br>未満 | 0.0005<br>未満 | 0.0005<br>未満 | 0.0005<br>未満 | 0.0005<br>未満 | 0.0005<br>未満 | 0.0005<br>未満 | 0.0005<br>未満 | 0.0005<br>未満 |
| ジアルジア         | -               | 不検出          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| クリプトスポリジウム    | -               | 不検出          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |

播磨田水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

| 項目            | 単位              | 深井戸    |        |
|---------------|-----------------|--------|--------|
|               |                 | 5月11日  | 4月13日  |
| 大腸菌(最確数法)     | MPN/100m<br>l未満 | -      | -      |
| 嫌気性芽胞菌        | 個/10mL          | -      | -      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L            | 0.81   | 0.81   |
| フッ素及びその化合物    | mg/L            | 0.10   | 0.10   |
| テトラクロロエチレン    | mg/L            | 0.0008 | 0.0010 |
| ジアルジア         | -               | -      | -      |
| クリプトスポリジウム    | -               | -      | -      |