○ 令和3年5月度 水質検査結果（浄水、毎月）

水道施設出口および管末　給水栓水の水質検査結果（毎月検査項目・独自検査項目）

項　目	単位	基準値	立入水源地		播磨田水源地		洲本配水場		石田配水場		河西ニュータウン		伊勢町		大林町		小浜町	
			5月11日	4月13日	5月11日	4月13日	5月11日	4月13日	5月11日	4月13日	5月11日	4月13日	5月11日	4月13日	5月11日	4月13日	5月11日	4月13日
1　一般細菌		100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2　大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.80	0.80	0.81	0.81	0.11	0.10	0.11	0.08	0.11	0.09	0.80	0.79	0.12	0.09	0.12	0.09
12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.12	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.12	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09
14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.001 未満	－	0.001 未満	－	0.007	0.010	0.003	0.007	0.003	0.006	0.001 未満	－	0.004	0.007	0.005	0.009
24　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	－	0.001 未満	－	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001 未満	－	0.002	0.002	0.002	0.002
27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	－	0.001 未満	－	0.015	0.018	0.008	0.014	0.008	0.013	0.001 未満	－	0.010	0.014	0.011	0.016
29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001 未満	－	0.001 未満	－	0.005	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.001 未満	－	0.004	0.005	0.004	0.005
30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満	－	0.001 未満	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	26	27	26	25	13	12	13	12	13	12	26	29	13	12	12	12
42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43　2-メチルイソボネオール	mg/L	0.00001 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46　有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.3未満	0.3未満	0.7	0.8	0.7	0.8
47　pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5
48　味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49　臭　気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50　色　度	度	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51　濁　度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満