

指定給水装置材料表

守山市上下水道事業所

Φ20～Φ50

種類	規格名称等	適用呼び径	備考
サドル分水栓	JWWA B117 A型	Φ20～Φ25	ボール式、粉体塗装品
		Φ30～Φ50	T型ボルト (SUS304)
給水管	ポリエチレン (二層管)	Φ20～Φ25	(JIS K6762) メーター1次側
継手類	ポリエチレン管金属継手	Φ20～Φ25	(JWWA B116) メーター1次側
給水管	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管	Φ30～Φ50	(JIS K6742) メーター1次側
継手類	伸縮可とう離脱防止継手	Φ30～Φ50	・伸縮量 1受口 7mm以上 ・可とう角 1受口 ±3%以上
ロケーティングワイヤ	水道管印付	Φ20～Φ50	メーター1次側
止水栓	逆止弁ホ-#盗水防止 JWWA B108	Φ20～Φ50	キーハンドル製
埋設用仕切弁	ロングスピンドルタイプ	Φ25～Φ40	(カイセンキー式)
仕切弁	ソフトシール弁 JWWA B120	Φ50～	(カイセンキー式)
	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内面粉体塗装 JWWA B122	Φ50～	(カイセンキー式)
フレキシブル継手	被覆チューブ付	Φ13～Φ50	L=300・500
仕切弁ボックス	レジンコンクリート製 JWWA K148	Φ50	(25型鉄蓋付、市章付)
メーターボックス	FCD製 (鋳鉄) カラー蓋 市章・口径明記付	Φ13～Φ20	B440×L230×H175
		Φ25～30	B440×L230×H175
		Φ40	B580×L330×H240
		Φ50	B790×L515×H100 検針口付
		Φ75～Φ100	B925×L630×H100 検針口付
バルブボックス	ストップバルブ (逆止弁付き)	Φ13～Φ40	メーター2次側 (カラー蓋、市章付)
	ボックス	Φ13～Φ40	(カラー蓋、市章付)
屋内工事	指定しない (市長が定める規格)	Φ13～Φ50	

指定給水装置材料表

守山市上下水道事業所

Φ75以上

分類	品名	規格名称等	規格	適用 呼び径	備考
直管類	鑄鉄管	G X形ダクタイト 鑄鉄管	J W W A G 1 2 0	Φ75～	(内面エポキシ樹脂粉体塗装)
	ポリエチレン管	配水用 ポリエチレン管	J W W A K 1 1 4	Φ75～	
	塩化ビニール管	水道用耐衝撃性 硬質塩化ビニール管	J W W A K 1 2 9	Φ75～	
継手類	鑄鉄管	G X形ダクタイト異形管	J W W A G 1 2 1	Φ75～	(内面エポキシ樹脂粉体塗装)
	ポリエチレン管	配水用 ポリエチレン管	J W W A K 1 4 5	Φ75～	
	塩化ビニール管	伸縮可とう 離脱防止継手		Φ75～	・伸縮量 1受口 9mm以上 ・可とう角 1受口 ±3%以上
弁類	仕切弁	ソフトシール弁 内面粉体塗装	J W W A B 1 2 0	Φ75～	(ショートタイプ)
		ダクタイト鑄鉄仕切弁 内外面粉体塗装	J W W A B 1 2 2	Φ75～	片水压対応 (ショートタイプ)
	消火栓	内外面粉体塗装	J W W A B 1 3 5	Φ75～	
	空気弁	内外面粉体塗装	J W W A B 1 3 7		
	補修弁	内外面粉体塗装	J W W A B 1 2 6		ボール弁型
その他	消火栓ボックス	レジンコンクリート製	J W W A K 1 4 8	Φ75～ Φ150～	市章付 25型～35型 (168型パール付)
修繕用継手類	鑄鉄管	管理者が定める規格		Φ75～	
	ポリエチレン管			Φ75～	
	塩化ビニール管			Φ75～	