

指定給水装置材料表

守山市上下水道事業所

Φ20～Φ50

種類	規格名称	適用呼び径	備考
サドル分水栓	日水協規格品	Φ20～Φ25	ボール式、粉体塗装品
	JWWAB-117A型	Φ30～Φ50	T型ボルト (SUS304)
給水管	ポリエチレン (二層管)	Φ20～Φ25	(JIS K6762) メーター1次側
継手類	砲金製一体型差込み	Φ20～Φ25	メーター1次側
給水管	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管	Φ25～Φ50	(JIS K6762) メーター1次側
継手類	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管	Φ25～Φ50	(JIS K6762) メーター1次側
ケーシングワイヤ	水道管印付	Φ20～Φ50	メーター1次側
止水栓	逆止弁ボール盗水防止	Φ20～Φ25 Φ30～Φ40	BC6 ハットル製、流量特性 YT230-12、YT240-12
埋設用仕切弁	ロングスピンドルタイプ	Φ25～Φ40	(カイセンキー式)
仕切弁	ソフトシール弁	Φ50	(カイセンキー式)
	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 内面粉体塗装	Φ50	(カイセンキー式)
フレキシブル継手	被覆チューブ付	Φ13～Φ50	L=300・500
仕切弁ボックス	レジンコンクリート製	Φ25～Φ50	(25型鉄蓋付、市章付)
メーターボックス	FCD製 (鋳鉄)	Φ13～Φ20	B440×L230×H175
	カラー蓋	Φ25～30	B440×L230×H175
	市章付	Φ40	B580×L330×H240
	口径明記付	Φ50	B790×L515×H100
	Φ50以上検針口付	Φ75～Φ100	B925×L630×H100
バルブボックス	ストップバルブ	Φ13～Φ25	メーター2次側 (カラー蓋、市章付)
	ボックス	Φ13～Φ25	(カラー蓋、市章付)
屋内工事	指定しない (市長が定める規格)	Φ13～Φ50	