

## 指定給水装置材料表

守山市上下水道事業所

Φ75以上

分類	品名	規格名称	規格番号	適用呼び径	備考
直管類	铸铁管	水道用ダクタイル铸铁管	JIS G 5 5 2 8	Φ75～	(内面エポキシ樹脂粉体塗装)
	鋼管	塩化ビニールライニング鋼管	JWWA K 1 1 6	Φ75～	
	塩化ビニール管	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管	JWWA K 1 2 9	Φ75～	(ゴム輪形)
異形管類	铸铁管	水道用ダクタイル铸铁管異形管	JIS G 5 5 2 7	Φ75～	(内面エポキシ樹脂粉体塗装)
	鋼管	塩化ビニールライニング鋼管継手	JIS 2 3 0 3	Φ75～	(内面エポキシ樹脂粉体塗装)
	塩化ビニール管	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手	JWWA K 1 3 0	Φ75～	(ゴム輪形・メカ継手)
弁類	仕切弁	ソフトシール弁内面粉体塗装	JWWA B 1 2 0	Φ75～	(ショートタイプ)
		水道用ダクタイル铸铁仕切弁内外面粉体塗装	JWWA B 1 2 2	Φ75～	片水压対応(ショートタイプ)
	消火栓	内外面粉体塗装	JWWA B 1 0 3	Φ75～	(ショートタイプ)
	補修弁	内外面粉体塗装	JWWA B 1 2 6	Φ75～	ボール弁型
その他	消火栓ボックス	レジンコンクリート製	(市章付) (指定品)	Φ75～ Φ150～	25型～35型(168型ボール付)
				Φ50～Φ150	
	継手類			Φ50～Φ150	
修繕用継手類	铸铁管	管理者が定める規格		Φ75～	
	鋼管			Φ75～	
	塩化ビニール管			Φ75～	