

○ 令和3年11月度 水質検査結果(原水、毎月)

水源地 原水の水質検査結果(独自検査:テトラクロロエチレン)

項目	立入水源地										播磨田水源地		
	浅井戸		3号深井戸		5号深井戸		6号深井戸		7号深井戸		深井戸		
単位	11月9日	10月12日	11月9日	10月12日	11月9日	10月12日	11月9日	10月12日	11月9日	10月12日	11月9日	10月12日	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0009	0.0009