

○ 令和3年4月度 水質検査結果(原水、毎月)

立入水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

項目	単位	1号浅井戸		3号深井戸		5号深井戸		6号深井戸		7号深井戸	
		4月13日	3月2日	4月13日	3月2日	4月13日	3月2日	4月13日	3月2日	4月13日	3月2日
大腸菌(最確数法)	MPN/100m l未満	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.62	0.78	0.92	0.90	1.2	1.1	0.81	0.81	0.92	0.91
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.12	0.09	0.10	0.09	0.08未満	0.10	0.10	0.09	0.09
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
ジアルジア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クリプトスポリジウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

播磨田水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

項目	単位	深井戸	
		4月13日	3月2日
大腸菌(最確数法)	MPN/100m l未満	-	0
嫌気性芽胞菌	個/10mL	-	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.81	0.81
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0010	0.0008
ジアルジア	-	-	-
クリプトスポリジウム	-	-	-