○ 令和3年3月度 水質検査結果（浄水、毎月）

水道施設出口および管末　給水栓水の水質検査結果（毎月検査項目・独自検査項目）

項　目	単位	基準値	立入水源地		播磨田水源地		洲本配水場		石田配水場		河西ニュータウン		伊勢町		大林町		小浜町	
			3月2日	2月2日	3月2日	2月2日	3月2日	2月2日	3月2日	2月2日	3月2日	2月2日	3月2日	2月2日	3月2日	2月2日	3月2日	2月2日
1　一般細菌		100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2　大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.86	0.80	0.82	0.81	0.13	0.16	0.11	0.14	0.12	0.14	0.86	0.80	0.12	0.15	0.11	0.16
12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.09	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満
14　四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－	－	－	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	－	0.001未満	0.004	0.004	0.004	0.005
24　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	－	－	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	－	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002
27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	－	－	0.012	0.012	0.007	0.008	0.008	0.009	－	0.001未満	0.009	0.009	0.009	0.011
29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－	－	－	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	－	0.001未満	0.003	0.003	0.003	0.004
30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	42	41	26	24	13	13	12	12	13	13	37	42	13	13	12	13
42　ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43　2-メチルイソボネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46　有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.3未満	0.3未満	0.7	0.8	0.7	0.8
47　pH値	－	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5
48　味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49　臭　気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50　色　度	度	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51　濁　度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満