○ 令和2年12月度 水質検査結果（浄水、毎月）

水道施設出口および管末　給水栓水の水質検査結果（毎月検査項目・独自検査項目）

項　目	単位	基準値	立入水源地		播磨田水源地		洲本配水場		石田配水場		河西ニュータウン		伊勢町		大林町		小浜町	
			12月8日	11月10日	12月8日	11月10日	12月8日	11月10日	12月8日	11月10日	12月8日	11月10日	12月8日	11月10日	12月8日	11月10日	12月8日	11月10日
1　一般細菌		100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2　大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.78	0.83	0.83	0.82	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.75	0.83	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.09	0.12	0.08未満	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	0.09	0.11
14　四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	–	–	–	0.0005未満	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	–	0.001未満	–	0.001未満	0.012	0.015	0.006	0.008	0.008	0.009	–	0.001未満	0.008	0.009	0.008	0.013
24　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	–	0.001未満	–	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	–	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002
27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	–	0.001未満	–	0.001未満	0.020	0.024	0.012	0.015	0.015	0.017	–	0.001未満	0.015	0.017	0.015	0.021
29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	–	0.001未満	–	0.001未満	0.006	0.007	0.004	0.005	0.005	0.006	–	0.001未満	0.005	0.006	0.005	0.006
30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	–	0.001未満	–	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	–	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	27	18	24	27	13	13	12	12	12	12	27	18	12	12	12	12
42　ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43　2-メチルイソボネオール	mg/L	0.00001以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46　有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.3未満	0.3未満	0.7	0.8	0.8	0.8
47　pH値	–	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.6	7.5	7.4	7.6
48　味	–	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49　臭　気	–	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50　色　度	度	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51　濁　度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満