○ 令和2年12月度 水質検査結果（原水・浄水、毎週・毎月・月2回）

立入水源地　原水・浄水の水質検査結果（独自検査：四塩化炭素）

水質基準値 0.002mg/l以下

採水日	1号浅井戸	7号深井戸	3号深井戸	5号深井戸	6号深井戸	1号浄水塔	2号浄水塔	3号浄水塔	給水栓
12月1日			0.025 mg/l				0.0002mg/l未満		0.0002mg/l未満
12月8日	0.0002mg/l未満	0.0024 mg/l	0.026 mg/l	0.0002mg/l未満	0.031 mg/l	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
12月15日			0.026 mg/l				0.0002mg/l未満		0.0002mg/l未満
12月22日			0.028 mg/l		0.034 mg/l		0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満

原水　　浄　水

<採水箇所>

1号～7号取水井	浄水塔入口
1号～3号浄水塔	浄水塔出口
給水栓（蛇口）	場内給水栓

※四塩化炭素は、3号深井戸と2号浄水塔が毎週火曜日に、6号深井戸と3号浄水塔が月2回火曜日に、その他の井戸は月1回それぞれ検査を行っています。