○ 令和2年7月度 水質検査結果（浄水、毎月）

水道施設出口および管末　給水栓水の水質検査結果（毎月検査項目・独自検査項目）

項　目	単位	基準値	立入水源地		播磨田水源地		洲本配水場		石田配水場		河西ニュータウン		伊勢町		大林町		小浜町	
			7月14日	6月9日	7月14日	6月9日	7月14日	6月9日	7月14日	6月9日	7月14日	6月9日	7月14日	6月9日	7月14日	6月9日	7月14日	6月9日
1　一般細菌		100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2　大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.87	0.81	0.82	0.82	0.13	0.02	0.12	0.02未満	0.16	0.02未満	0.87	0.79	0.16	0.02未満	0.15	0.02未満
12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.10	0.09	0.09	0.08未満	0.10	0.08未満	0.11	0.08	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08
14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	－	－	－	0.021	0.010	0.022	0.007	0.021	0.009	－	－	0.023	0.008	0.022	0.008
24　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	－	－	－	0.031	0.019	0.031	0.015	0.030	0.019	－	－	0.033	0.017	0.032	0.017
29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	－	－	－	0.008	0.006	0.007	0.005	0.007	0.007	－	－	0.008	0.006	0.008	0.006
30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	17	19	26	26	13	13	12	13	13	13	17	19	13	13	13	13
42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	－	0.000001 未満	－	0.000003	－	0.000003	－	0.000003	－	0.000001 未満	－	0.000002	－	0.000003	－
43　2-メチルイソボネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	－	0.000001 未満	－	0.000001 未満	－	0.000001 未満	－	0.000001 未満	－	0.000001 未満	－	0.000001 未満	－	0.000001 未満	－
46　有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.3未満	0.3未満	0.9	0.8	0.9	0.8
47　pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.8	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.8	7.7	7.4	7.4	7.4	7.5
48　味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49　臭　気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50　色　度	度	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51　濁　度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満