

【要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果公表内容】

守山市内にある要緊急安全確認大規模建築物について記載

番号	建築物の名称	建築物の位置	主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	守山市立 吉身小学校	吉身三丁目2-26	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is= 0.77 (0.75)	Ctu・Sd= 0.77 (0.375)	—	—	耐震改修済み
2	守山市立 小津小学校	欲賀町853	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is= 0.80 (0.75)	Ctu・Sd= 0.82 (0.375)	—	—	耐震改修済み
3	守山市立 河西小学校	小島町1843	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is= 0.81 (0.75)	Ctu・Sd= 0.55 (0.375)	—	—	耐震改修済み
4	守山市立 守山北中学校	荒見町235	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is= 0.83 (0.75)	Ctu・Sd= 0.56 (0.375)	—	—	耐震改修済み
5	守山市役所 庁舎	吉身二丁目5-22	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is= 0.35 (0.60)	Ctu・Sd= 0.37 (0.3)	検討中	—	
6	滋賀県立 成人病センター	守山五丁目4-30	病院	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is= 0.63 (0.60)	Ctu・Sd= 0.65 (0.3)	—	—	耐震改修不要
7	株式会社 平和堂 守山店	梅田町5-6	店舗	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is= 0.40 (0.60)	Ctu・Sd= 0.41 (0.3)	検討中	—	