

■負荷想定リスト（参考値）

室名	負荷条件 人員密度 人/㎡	機器発熱 W/㎡	照明発熱 W/㎡	備考
執務室	0.15	20	11	
相談室	座席数	5	11	
会議室	0.4	5	8	
更衣室	0.3	0	8	
ホール	0.8	0	8	
カフェ	0.4	0	8	
議場	座席数	5	8	
委員会室	座席数	5	8	
控室	0.2	20	11	

※ 1. 人員数は平面図の座席数を基に判断してください。

※ 2. 本表に記載の無い室については適宜計画してください。