

北部図書機能（仮称）用備品（製作家具） 質疑回答書

| | 質問内容 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | <p>③・④・⑤・⑥・⑦の棚下照明は別途とのことですが、照明の配線孔等の事前加工も必要でしょうか？</p> <p>③・④・⑤の面展示用照明・最上段照明ST1.6mm／焼付塗装は備品仕様に含まれますか？その場合、照明器具（品番）の指示も頂けますか？</p> | <p>③・④・⑤・⑥・⑦の棚下照明の配線孔等の事前加工は必要となります。協議の上、製作してください。③・④・⑤の面展示用照明・最上段照明ST1.6mm／焼付塗装は備品仕様に含まれます。照明器具の品番は、SCF-LED998L28-APD/DNライティングの予定です。</p> |
| 2 | <p>②飾り棚付き書架で、下段棚が上下に移動する仕様に見えますが、ダボ式で考えたらいいのでしょうか？ピッチの指示は有りますか？</p> <p>パンチングの範囲は、正面天板の上部として宜しいですか？</p> <p>③・④・⑤の棚柱のピッチ・仕様も指示が有りますか？</p> | <p>②飾り棚付き書架は、ダボ式 ピッチの指示は P=50です。パンチングの範囲は、背面もパンチング仕様とします。</p> <p>③・④・⑤の棚柱：SPS型/スガツネとします。</p> |
| 3 | <p>③・④・⑤のアンカーボルトでの床固定については、別途工事と有りますが、固定方法やそれに伴う部材も別途と考えて宜しいでしょうか？</p> | <p>③・④・⑤のアンカーボルトは固定方法やそれに伴う部材も別途工事で検討しますので、必要ありません。ただし、固定に伴う家具下部の中木の取り外しや取り付けはお願いいたします。</p> |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | <p>③・④・⑤の棚板の奥行き寸法・背当りが必要な場合の寸法・仕様・側サインのサイズをご指示願います。</p> <p>予備棚板1か所に付き4枚は、各1台につき4枚の解釈で宜しいですか？</p> | <p>棚板寸法：D230（背当：10角含む）</p> <p>仕様：メラミン化粧板/TK-6206K</p> <p>側サインのサイズ：W400H200</p> <p>予備棚板は各1台につき4枚です。ただし、⑤については、4枚のうち、2枚はW1691に対応したもの、残り2枚はW1831に対応したものとします。</p> |
| 5 | <p>家具本体ソリッドパネル／クリア塗装と有りますが、一般的に突板のウレタン塗装仕上げの仕様が多いと思いますが、クリア塗装のほうが良いのでしょうか？</p> | <p>家具本体ソリッドパネル／クリア塗装と有りますが、ウレタンクリア塗装をお願いします。</p> |
| 6 | <p>製作家具本体の設置は、建屋工事引き渡し後の設置で搬入時のE V等の使用及び取付け作業時の電気使用は、無償で供与頂けるものと考えて宜しいでしょうか？</p> <p>建屋引渡し前の搬入施工の場合、現場協力金等の必要も有りますか？</p> | <p>製作家具本体の設置は、建屋工事引き渡し少し前の設置と考えています。そのため、E Vの使用はできません。また、取付け作業時の電気使用は無償での供与です。市として、現場協力金を請求することはありません。</p> |