


守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業

2F AW施工図 (2022. 11. 10)

【 注 意 事 項 】

この図面は見積もり用の参考図面であるため、落札後の製作にあたっては、現地での採寸実施の上で取り掛かること。

建 具 表																																		
符号	名 称	枠見込	寸 法		合 計	取 付 レ ベ ル																				姿 図 図 番	備 考	建築図窓符号	搬 入 方 法					
			W	H		1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
■南工区																																		
AW-203D	片引き連窓	70	姿図参照	姿図参照	1	1																						NE01	北面		搬入方法	一 括 ・ 分 納		
AW-203U	突き出し窓.FIX窓連窓	70	〃	〃	1	1																						NE01	北面					
AW-201	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						WE01	西面					
AW-202D	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						WE01	西面		車両制限	コンテナ・11t車・4t車・2t車		
AW-202U	突き出し窓.FIX窓連窓	70	〃	〃	1	1																						WE01	西面					
AW-221	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						SE01	南面					
AW-222	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						SE01	南面		指定時刻	無 ・ 有 時 分着		
AW-223	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						SE01	南面					
AW-224	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						SE01	南面					
AG-201	固定ガラリ(脱着式)	70	〃	〃	1	1																						SE01	南面					
																																待機場所	無 ・ 有	
AW-218	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						EE03	東面					
AW-219	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						EE02	東面					
AW-220	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						EE01	東面					
AG-218	固定ガラリ(脱着式)	70	〃	〃	1	1																						EE03	東面		出荷形態	1. 単品出荷 2. パレット出荷 a. クレーン使用可 b. クレーン使用不可		
AG-220	固定ガラリ(脱着式)	70	〃	〃	1	1																						EE01	東面					
■北工区																																		
AW-206	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						NE06	北面		搬入方法	一 括 ・ 分 納		
AW-209	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						NE07	北面					
AW-210	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						NE08	北面					
AW-204D	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						WE04	西面		車両制限	コンテナ・11t車・4t車・2t車		
AW-204U	突き出し窓	70	〃	〃	1	1																						WE04	西面					
AG-204	固定ガラリ(脱着式)	70	〃	〃	1	1																						WE04	西面					
AW-205	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						WE05	西面					
AW-207D	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						WE06	西面		指定時刻	無 ・ 有 時 分着		
AW-207U	突き出し窓	70	〃	〃	1	1																						WE06	西面					
AG-207	固定ガラリ(脱着式)	70	〃	〃	1	1																						WE06	西面					
AW-208	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						WE06,07	西面					
																																待機場所	無 ・ 有	
AW-217	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						EE04	東面					
AW-216	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						EE04,05	東面					
AG-216	固定ガラリ(脱着式)	70	〃	〃	1	1																						EE04,05	東面					
AW-215	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						EE05	東面		出荷形態	1. 単品出荷 2. パレット出荷 a. クレーン使用可 b. クレーン使用不可		
AW-214	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						EE06	東面					
AW-213	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						EE07	東面					
AW-212	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						EE07,08	東面					
AG-212	固定ガラリ(脱着式)	70	〃	〃	1	1																						EE07,08	東面		搬入方法	コンテナ・11t車・4t車・2t車		
AW-211	片引き連窓	70	〃	〃	1	1																						EE08	東面					
変 更 記 事					監 理 隈・安井設計共同企業体 殿					工 事 名 守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業 殿										照 査 担 当 杉谷 山本		作 図 釘宮		尺 度 A1		受領印		図 番 T02						
					設 計 株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所 殿					図面内容 2F 建具表										2022.11.		2022.11.		2022.11.		年 月 日		通し図番						
					施 工 株式会社 竹中工務店 殿																													




変更記事

監理	限・安井設計共同企業体	殿
設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿
施工	株式会社 竹中工務店	殿

工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業
図面内容	2階キープラン


照査	担当	作図	尺度	受領印	図番
杉谷	山本	ウィン	A1 1/200		K-02
2022. 9.	2022. 9.	2022. 9.	A3 1/400		通し図番
					2F-3








変更記事	監理	限・安井設計共同企業体	殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	全体立面図（北面）	杉谷	山本	ウイン	A1 1/150		R-02
	施工	株式会社 竹中工務店	殿						A3 1/300	年 月 日	通し図番 2F-5

YKK
ap



変更記事	監理	限・安井設計共同企業体	殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	全体立面図（南面）	杉谷	山本	ウィン	A1 1/150		R-03
	施工	株式会社 竹中工務店	殿						A3 1/300	年 月 日	通し図番 2F-6





変更記事

監理	隈・安井設計共同企業体	殿
設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿
施工	株式会社 竹中工務店	殿

工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業
図面内容	全体立面図（東面）


照査	担当	作図	尺度
杉谷	山本	ウイン	A1 1/150 A3 1/300

受領印	図番
	R-04
	通し図番
	2F-7

年 月 日




外觀姿図




△: 棒ジョイント位置

ガラス厚
欄間部:Low-E5+A12+FLG5
片引き窓部:Low-E6+A12+FLG6
(※可動部・FIX部共)



A—A section

ⓑ-ⓑ section




排煙部 品 類	メーカー	オイレス
	機種	SL88
	本体	露出 ・ 隠蔽
	配管	露出 ・ 埋込
	ボックス型式	
	開閉方式	電動 ・ 手動
	開き角度	45°
品 類	国産品より別売番号	
	特記	

上段サッシ

建具符号	AW-203U	取付場所	執務室 4
合計数量	1	カー区分別	7R14H4W4N (YA4N)
		製品サイズ	SYSTEMA31(S-S)
取付諸仕様	有・ 	ガラス厚	4・5・6・6.8・  透過率
網戸	有・ 	ガラス加工	ガスケット・ 
部品名		品番・型式	数量
丁香		突き出し用	
結露排水フィルター		YKK AP制定品	
ステイダンバー		巻和	
結露排水フィルター		K34476	


下段サッシ

建具符号	AW-203D	取付場所	執務室 4
合計数量	1	カーブ区分	7R(ハワ-4N (YA4N)
		製品サイズ	EXIMA31 (物体型)
取付諸仕様	有・ 	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・  透過率
網戸	 ・無	ガラス加工	ガスケット・ 
部品名	品番・型式		数量
ロック付クレセント	YKK AP制定品 L=80		
障子ストッパー	YKK AP制定品		
結露排水フェイダ	YKK AP制定品		
室内付可動網戸	WS11型 テラスタイプ		
網戸ネット網框	ブラック/ポリプロピレン		






2F_KEY PLAN

変更記事	監理	限・安井設計共同企業体	殿	工事名				照査	担当	作図	尺度	受領印	図番	YKK aP [®]
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容 【2F-北面】 全体外観姿図・矩計図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/50	年 月 日			2-NE01		
	施工	株式会社 竹中工務店	殿					A3 1/100				通し図番		
					2022.11.	2022.11.	2022.11.							



変更記事	監理	限・安井設計共同企業体	殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番 2-NE02 通し図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	【2F-北面】 外観姿図・矩計図・平面図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/30 A3 1/60		
	施工	株式会社 竹中工務店	殿			2022.11.	2022.11.	2022.11.			

YKK
ap



変 更 記 事	監 理	隈・安井設計共同企業体	殿	工 事 名 守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照 査	担 当	作 図	尺 度	受 領 印	図 番	
	設 計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿					A1		1/30	2-NE03
	施 工	株式会社 竹中工務店	殿					A3		1/60	通し図番
	図面内容							【2F-北面】 外観姿図・矩計図・平面図			
					杉谷	山本	釘宮		年 月 日		
					2022.11.	2022.11.	2022.11.				

YKK
ap[®]



外部




外部




Technical drawing of a building section showing a staircase and structural details. The drawing includes dimensions for various components and labels for "外部" (External) and "内部" (Internal) areas. Key dimensions include 4200, 2660, 940, 920, 930, 895, 275, 70, 35, 1015, 1696.5, 723.5, 95, 1500, 670, 2700, and 2700. Labels include "躯体開口=2660", "h1=1696.5", "h2=723.5", "CH=2700", and "3FL".







ガラス厚
欄間部: Low-E5+A12+FLG5
片引き窓部: Low-E6+A12+FLG6
(※可動部・FIX部共)




① - ① Section




② - ② Section



③ - ③ section



④ - ④ section



変更記事


監理	限・安井設計共同企業体	殿
設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿
施工	株式会社 竹中工務店	殿

工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業
図面内容	【2F-北面】 外観姿図・矩計図・平面図

照査	担当	作図	尺度
杉谷	山本	釘宮	A1 1/30 A3 1/60
2022.11.	2022.11.	2022.11.	


受領印	図番
	2-NE05
	通し図番
	年 月 日






変更記事	監理	限・安井設計共同企業体	殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	【2F-北面】 外観姿図・矩計図・平面図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/30 A3 1/60	年 月 日	2-NE06 通し図番
	施工	株式会社 竹中工務店	殿			2022.11.	2022.11.	2022.11.			






△：枠ジョイント位置
ガラス厚
片引き窓部：Low-E6+A12+FLG6
(※可動部・FIX部共)




外部
C - C Section



A - A section

B - B section




建具符号	AW-209	取付場所	第2委員会室
合計数量	1	カラー区分	ホワイト4N (YA4ND)
断熱性能	有・●	製品サイズ	EXIMA31 (物件型)
網戸	有・●	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・8 (※8mm)
網戸	有・●	ルーバー材	プラスチック
部品名	品番・型式	数量	
ロック付クレセント	YKK AP制定品L=80		
障子トッパ	YKK AP制定品		
結露排水フィルター	YKK AP制定品		
室内付可動網戸	WS11型 テラスタイプ		
網戸ネット網種	ブラック/ポリプロピレン		



2F KEY PLAN

変更記事	監理 限・安井設計共同企業体 殿 設計 株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所 殿 施工 株式会社 竹中工務店 殿	工事名 守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業 図面内容 【2F-北面】 外観姿図・矩計図・平面図	照査 担当 作図 尺度 受領印 杉谷 山本 釘宮 A1 1/30 A3 1/60 2022.11. 2022.11. 2022.11.	図番 2-NE07 通し図番 年 月 日	YKK AP
------	--	--	--	----------------------------	--------


外觀姿図








Ⓐ—Ⓐ section

B—B section

建具符号	AW-210	取付場所	第1委員会室
合計数量	1	カービ区分	7R4147-4N (YA4N)
新文庫館仕様		製品カーブ	EXIMA31 (物件型)
網戸	有・無	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・姿組参照
網戸	有・無	フル・シングル	ガステック・ソール
部品名	品番・型式		数量
ロック付クレセント	YKK AP 制定品 L=80		
障子ストッパー	YKK AP 制定品		
経路排水フ・ルーター	YKK AP 制定品		
室内付可動網戸	WS11型 テラスタイプ		
網戸ネット網覆	ブラック/ポリプロピレン		



外観姿図



上段サッシ

建具符号	AW-202U	取付場所	執務室 4
合計数量	1	カラー区分	7R4H4N (YA4N)
製品仕様	有・●	製品仕様	SYSTEMA31 (S-5)
ガラス厚	有・●	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・姿●●●●●
網戸	有・●	網戸	有・●
部品名	品番・型式	数量	
結露排水フィルター	K34476		

下段サッシ

建具符号	AW-202D AW-201	取付場所	執務室 4
合計数量	1	カラー区分	7R4H4N (YA4N)
製品仕様	有・●	製品仕様	EXIMA31 (物件型)
ガラス厚	有・●	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・姿●●●●●
網戸	有・●	網戸	有・●
部品名	品番・型式	数量	
ロック付クレセント	YKK AP制定品L=80		
障子ストッパー	YKK AP制定品		
結露排水フィルター	YKK AP制定品		
室内付可動網戸	WS11型 テラスタイプ		
網戸ネット網種	ブラック/ポリプロピレン		

変更記事	

監理	限・安井設計共同企業体	殿
設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿
施工	株式会社 竹中工務店	殿






工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業
図面内容	【2F-西面】 全体外観姿図・矩計図

照査	担当	作図	尺度	受領印
杉谷	山本	釘宮	A1 1/50 A3 1/100	
2022.11.	2022.11.	2022.11.		

図番	2-WE01
通し図番	
年 月 日	




外觀姿図




変 更 記 事	監 理	隈・安井設計共同企業体	殿	工 事 名 守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照 査	担 当	作 図	尺 度	受 領 印	図 番
	設 計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿					A1 1/30		2-WE02
	施 工	株式会社 竹中工務店	殿					A3 1/60		通し図番
	図面内容							【2F-西面】 外観姿図・矩計図・平面図		2022.11.

YKK
ap[®]



変更記事	監理	限・安井設計共同企業体	殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	【2F-西面】 外観姿図・矩計図・平面図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/30 A3 1/60	年 月 日	2-WE03 通し図番
	施工	株式会社 竹中工務店	殿			2022.11.	2022.11.	2022.11.			







変更記事	監理	隈・安井設計共同企業体	殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	【2F-西面】 外観姿図・矩計図・平面図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/30 A3 1/60		2-WE04A
	施工	株式会社 竹中工務店	殿			2022.11.	2022.11.	2022.11.			通し図番



年 月 日

YKK AP




変更記事	監理	限・安井設計共同企業体	殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	【2F-西面】 外観姿図・矩計図・平面図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/30 A3 1/60		2-WE05
	施工	株式会社 竹中工務店	殿			2022.11.	2022.11.	2022.11.		年 月 日	通し図番







建具符号	AW-207D	取付場所	議会議事室・第2委員会室
合計数量	1	カワー区分	7R1474-4N (YA4ND)
取付仕様	有・無	製品仕様	EXIMA31 (物件型)
網戸	有・無	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・姿図参照
網戸	有・無	ガラス形状	ガスケット・ツル
部品名	品番・型式	数量	
ロック付クレセント	YKK AP指定品 L=80		
障子ストッパー	YKK AP指定品		
結露排水フィルター	YKK AP指定品		
室内付可動網戸	WS11型 テラスタイプ		
網戸ネット網種	ブラック/ポリプロピレン		



変更記事	監理	限・安井設計共同企業体	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	図面内容	【2F-西面】 外観姿図・矩計図・平面図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/30 A3 1/60		2-WE06
	施工	株式会社 竹中工務店			2022.11.	2022.11.	2022.11.		年 月 日	通し図番








有効開口面積: $0.092\text{m}^2 \times 8 + 0.075\text{m}^2 = 0.811\text{m}^2$ > 必要開口面積: 0.703m^2


建具符号	AG-207	取付場所	議会図書室・第2委員会室
合計数量	1	カラー区分	7R4H4N-4N (YA4N)
取付仕様	有・●	製品サイズ	EXIMA31
断熱仕様	有・●	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・窓図参照
網戸	有・●	ルーブリック方式	ガスケット・ソール
部品名	品番・型式	数量	
固定ガラス	羽根ユニット脱着タイプ		
防鳥ネット	内断熱 量中数量 カリッパより断熱1.5mm網目10mm		

建具符号	AW-207U	取付場所	議会図書室・第2委員会室
合計数量	1	カラー区分	7R4H4N-4N (YA4N)
取付仕様	有・●	製品サイズ	EXIMA31(S-5)
断熱仕様	有・●	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・窓図参照
網戸	有・●	ルーブリック方式	ガスケット・ソール
部品名	品番・型式	数量	
下番	突き出し専用		
結露排水弁	3K31341		
スタイプンバー	オイレス		

メーカー	オイレス
機種	SL88
本体	露出・隠蔽
配管	露出・埋込
ボックス型式	
開閉方式	電動・手動
開き角度	45°
標準納まり図番	
特記	




変更記事	監理 隈・安井設計共同企業体 殿 設計 株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所 殿 施工 株式会社 竹中工務店 殿	工事名 守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業 図面内容 【2F-西面】 外観姿図・矩計図・平面図	照査 担当 作図 尺度 受領印 杉谷 山本 釘宮 A1 1/30 A3 1/60 2022.11. 2022.11. 2022.11.	図番 2-WE06A 通し図番 年 月 日	YKK aP
------	--	--	--	-----------------------------	-----------




△: 枠ジョイント位置

ガラス厚
片引き窓部: Low-E6+A12+FLG6
(※可動部・FIX部共)




外部
③ - ③ Section



A-A section

B-B section

建具符号	AW-208	取付場所	第2委員会室
合計数量	1	カバー区分	FRH44T-4N (YA4N)
新交換仕様	有・○	製品サイズ	EXIMA31 (物件型)
網戸	○・無	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・※遮熱膜
		扉・ジャグ付	ガスケット・○
部品名	品番・型式	数量	
ロック付クレセント	YKK AP指定品L=80		
障子ストッパー	YKK AP指定品		
結露排水フィルター	YKK AP指定品		
室内付可動網戸	WS11型 テフスタイプ		
網戸ネット網種	ブラック/ポリプロピレン		



変更記事	

監理	限・安井設計共同企業体	殿
設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿
施工	株式会社 竹中工務店	殿


工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業
図面内容	【2F-西面】 外観姿図・矩計図・平面図


照査	担当	作図	尺度	受領印
杉谷	山本	釘宮	A1 1/30 A3 1/60	
2022.11.	2022.11.	2022.11.		

図番	2-WE07
通し図番	
年 月 日	




AW
208






変 更 記 事	監 理	限・安井設計共同企業体	殿	工 事 名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業			照 査	担 当	作 図	尺 度	受 領 印	図 番	YKK ap®				
	設 計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	杉 谷	山 本	釘 宮	A1	1/30	年 月 日	2-SE02							
	施 工	株式会社 竹中工務店	殿								通し図番							
	【2F-南面】 外観姿図・矩計図・平面図																	
														2022.11.	2022.11.	2022.11.		






変更記事	監理	限・安井設計共同企業体	殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番 2-SE03 通し図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	【2F-南面】 外観姿図・矩計図・平面図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/30		
	施工	株式会社 竹中工務店	殿			2022.11.	2022.11.	2022.11.	A3 1/60		





AW
223






YKK
ap®



外觀姿図



Ⓐ—Ⓐ section





(B)–(B) section




変 更 記 事	監 理	隈・安井設計共同企業体	殿	工 事 名 守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照 査	担 当	作 図	尺 度	受 領 印	図 番	YKK ap [®]	
	設 計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿									図面内容 【2F・南面】 外観姿図・矩計図・平面図
	施 工	株式会社 竹中工務店	殿									
					杉 谷	山 本	釘 宮	A1 1/30		2-SE05		
								A3 1/60	年 月 日	通し図番		
					2022.11.	2022.11.	2022.11.					


外観姿図




A-A section




B-B section



C-C Section





変更記事	監理 隈・安井設計共同企業体 殿		工事名 守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業		照査 杉谷	担当 山本	作図 釘宮	尺度 A1 1/30 A3 1/60	受領印	図番 2-SE06 通し図番	YKK ap®
	設計 株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所 殿		図面内容 【2F-南面】 外観姿図・矩計図・平面図								
	施工 株式会社 竹中工務店 殿										



変更記事	監理	限・安井設計共同企業体	殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番 2-SE07 通し図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	【2F-南面】 外観姿図・矩計図・平面図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/30		
	施工	株式会社 竹中工務店	殿			2022.11.	2022.11.	2022.11.	A3 1/60		

YKK AP




建具符号	AG-220	取付場所	女子更衣室
合計数量	1	カー区分	ファミリー4N (YA4N)
		製品区分	EXIMA31
注文数量	有・無	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・8 窓枠参照
網戸	有・無	ルーバー方式	ガラスネット・ロール
部品名		品番・型式	数量
固定ガリリ		羽根ユニット脱着タイプ	
防鳥ネット		内枠付 縦中横割 グリッド目 網径1.5mm網目10mm	




建具符号	AW-220	取付場所	女子更衣室
合計数量	1	カラー区分	カラーハバロ4N (YA4N)
		製品コード	EXIMA31 (物体型)
耐久使用価値	有・無	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・透明・半透明
網戸	有・無	フレーム形式	ガセット・シン
部品名		品番・型式	数量
ロック付クレセント	YKK AP制定品	L=80	
障子ストッパー	YKK AP制定品		
結露排水フィルター	YKK AP制定品		
室内付可動網戸	WS11型		
網戸ネット網覆	フック/ポリプロピレン		


外観姿図




内部



外部
C - C Section




A-A section



B-B section

個別認定防火設備

建具符号	AW-219	取付場所	男子更衣室
合計数量	1	カラー区分	ブラック4N (YA4N)
防火設備仕様	④・無	製品仕様	BGE31 T-1 (新仕様) (S-5)
網戸	④・無	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・窓部参照
		ルーブリック材	ガスケット・シール
部品名	品番・型式		数量
結露排水弁	3K31341		
ロック付クレセント	YKK AP制定品L=80		
乾式アンカー	3方 6K-19851		
結露排水部品			
方立上部緩衝材	樹脂付粘用		
方立部アンカー	乾式 上部		
室内付可動網戸	WS11型		
網戸ネット網羅	ブラック/ポリプロピレン		
FIX部:水密(1000Pa仕様)			
認定番号: EB-1379-4 BGE31 断熱 網入複層(型・磨) FIX窓(外押縁)			
認定番号: EB-3036-2 BGE31 断熱 網入複層(磨) 片引き窓(外動)			



変更記事

監理	限・安井設計共同企業体	殿
設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿
施工	株式会社 竹中工務店	殿


工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業
図面内容	【2F-東面】 外観姿図・矩計図・平面図

照査	担当	作図	尺度	受領印
杉谷	山本	釘宮	A1 1/20 A3 1/40	
2022.11.	2022.11.	2022.11.		


図番	2-EE02
通し図番	
年 月 日	




AW
219




ガラス厚
片引き窓部: Low-E6+A12+網入り6.8
(※可動部・FIX部共)




A-A section




B-B section




E-E Section



D-D Section



C-C Section



2F KEY PLAN

有効開口面積: 0.098㎡ > 必要開口面積: 0.070㎡

建具符号	AG-218	取付場所	長蛇置場
合計数量	1	カラー区分	7R4H4V6L-4N (YA4N)
製品名	EXIMA31	製品カラー	EXIMA31
ガラス厚	3・4・5・6・6.8・窓図参照	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・窓図参照
網戸	有・無	網戸	有・無
部品名	品番・型式	数量	
固定ガラス	羽根ユニット脱着タイプ		
防鳥ネット	内装用 重量 クラウドネット 1.5mm網目 10mm		

個別認定防火設備


建具符号	AW-218	取付場所	長蛇置場
合計数量	1	カラー区分	7R4H4V6L-4N (YA4N)
製品名	BGE31 T-1 (新仕様) (S-5)	製品カラー	BGE31 T-1 (新仕様) (S-5)
ガラス厚	3・4・5・6・6.8・窓図参照	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・窓図参照
網戸	有・無	網戸	有・無
部品名	品番・型式	数量	
結露排水弁	3K31341		
ロック付クレセント	YKK AP特許品 L=80		
乾式アソカー	3方 6K-19851		
結露排水部品			
方立上部緩衝材	座屈対策用		
方立部アソカー	乾式 上部		
室内付可動網戸	WS11型		
網戸ネット網種	ブラック/ポリプロピレン		

FIX部: 水密 (1000Pa仕様)

認定番号: EB-1379-4 BGE31 断熱 網入り複層 (型・網) FIX窓 (外押線)
認定番号: EB-3036-2 BGE31 断熱 網入り複層 (網) 片引き窓 (外動)

変更記事	監理 隈・安井設計共同企業体 殿	工事名 守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査 担当 杉谷	作図 尺 度 山本 1/20 釘宮 1/40	受領印	図番 2-EE03
	設計 株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所 殿	図面内容 【2F-東面】 外観姿図・矩計図・平面図	2022.11.	2022.11.	2022.11.	年 月 日
	施工 株式会社 竹中工務店 殿					通し図番






有効開口面積: 0.092㎡ × 4 + 0.090㎡ = 0.458㎡ > 必要開口面積: 0.237㎡

建具符号	AG-216	取付場所	会議室2-3 消防団
合計数量	1	カラー区分	ブラックグレー4N (YA4N)
取付数量	有・●	製品サイズ	EXIMA31
網戸	有・●	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・窓図参照
部品名	①・無	取付方法	ガスケット・ソール
固定ガタリ	羽根ユニット脱着タイプ	品番・型式	
防鳥ネット	内装用 重量付 かつまり 1.5mm網目 10mm	数量	

建具符号	AW-216 AW-217	取付場所	会議室2-3 消防団
合計数量	1	カラー区分	ブラックグレー4N (YA4N)
取付数量	有・●	製品サイズ	EXIMA31 (物件型)
網戸	有・●	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・窓図参照
部品名	①・無	取付方法	ガスケット・ソール
ロック付クレセント	YKK AP制定品 L=80	品番・型式	
障子ストッパー	YKK AP制定品	数量	
結露排水フィルター	YKK AP制定品		
室内付可動網戸	WS11型		
網戸ネット網種	ブラック/ポリプロピレン		


変更記事	監理	隈・安井設計共同企業体 殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所 殿	図面内容	【2F-東面】 外観姿図・矩計図・平面図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/30 A3 1/60		2-EE04
	施工	株式会社 竹中工務店 殿			2022.11.	2022.11.	2022.11.		年 月 日	通し図番






変更記事	監理	隈・安井設計共同企業体	殿	工事名	守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業	照査	担当	作図	尺度	受領印	図番
	設計	株式会社 竹中工務店大阪一級建築士事務所	殿	図面内容	【2F-東面】 外観姿図・矩計図・平面図	杉谷	山本	釘宮	A1 1/30 A3 1/60		2-EE05
	施工	株式会社 竹中工務店	殿			2022.11.	2022.11.	2022.11.			通し図番
											年 月 日







ガラス厚
Low-E6+A12+FLG6
(※突き出し窓・FIX窓共)




A-A section



B-B section






C-C Section



建具符号	AW-214	取付場所	男子トイレ
合計数量	1	カラー区分	ブラック4N (YA4N)
数量詳細	有・無	製品サイズ	EXIMA31(S-5)
網戸	有・無	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・透明・低反射
網戸	有・無	ガラス形状	ガスケット・ゼロ
取付名	品番・型式	数量	
水密 (1000Pa対応)			
丁番	突き出し専用		
結露排水弁	3K31341		
ステイダンパー	オイルス		
方立貫通穴加工	ワイヤー通し用		

メーカー	オイルス
機種	SL88
本体	露出・埋込
配管	露出・埋込
ボックス型式	電動・手動
開閉方式	電動・手動
開き角度	45°
標準納まり図番号	
特記	



建具符号	AW-211	取付場所	第1委員会室
合計数量	1	カーテン区分	4区画4N (YA4N)
製品仕様	有・無	製品仕様	EXIMA31 (物件型)
断熱性能	有・無	ガラス厚	3・4・5・6・6.8・遮断性能
網戸	有・無	ルーバー方式	ガスケット・ソー
部品名		品番・型式	数量
ロック付クレセント	YKK AP制定品	L=80	
障子ストッパー	YKK AP制定品		
絨履排水フ、ルーター	YKK AP制定品		
室内付可動網戸	WS11型		
網戸ネット網羅	ブラック/ポリプロピレン		