○ 水質検査結果（ 水質管理目標設定項目 農薬類 28項目 ）

（ 一般的水稲耕作で使用される農業薬品検査 ）

				立入水源地				播磨田水源地		
				給水栓（浄水）		1号浅井戸（原水）	3号深井戸（原水）	給水栓（浄水）		深井戸（原水）
	項目	目標値	定量下限値	R5.6.13	R4.6.14	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13	R4.6.14	R5.6.13
1	MCAP	0.005mg/l以下	0.00005mg/l	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満
2	イミノクタジン	0.006mg/l以下	0.00006mg/l	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満
3	エトフェンプロックス	0.08mg/l以下	0.0008mg/l	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満
4	オリサストロビン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
5	カルタップ	0.08mg/l以下	0.0008mg/l	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満
6	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
7	シハロホップブチル	0.006mg/l以下	0.00006mg/l	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満
8	ジメタメトリン	0.02mg/l以下	0.0002mg/l	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
9	シメトリン	0.03mg/l以下	0.0003mg/l	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満
10	チアジニル	0.1mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
11	チオファネートメチル	0.3mg/l以下	0.003mg/l	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
12	チオベンカルブ	0.02mg/l以下	0.0002mg/l	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
13	トリシクラゾール	0.1mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
14	ピラクロニル	0.01mg/l以下	0.0001mg/l	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満
15	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/l以下	0.0002mg/l	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
16	ピロキロン	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
17	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/l以下	0.0001mg/l	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満
18	フェリムゾン	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
19	フサライド	0.1mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
20	プレチラクロール	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
21	プロピコナゾール	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
22	ブロモブチド	0.1mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
23	ベンゾビシクロン	0.09mg/l以下	0.0009mg/l	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満
24	ベンタゾン	0.2mg/l以下	0.002mg/l	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
25	ペンディメタリン	0.3mg/l以下	0.003mg/l	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
26	ベンフレセート	0.07mg/l以下	0.0007mg/l	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満
27	メタラキシル	0.2mg/l以下	0.002mg/l	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
28	メトミノストロビン	0.04mg/l以下	0.0004mg/l	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満