

○ 令和5年11月度 水質検査結果(原水、毎月)

立入水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

項目	単位	1号浅井戸		3号深井戸		5号深井戸		6号深井戸		7号深井戸	
		11月14日	10月10日	11月14日	10月10日	11月14日	10月10日	11月14日	10月10日	11月14日	10月10日
大腸菌(最確数法)	MPN/100m l未満	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.42	0.46	0.93	0.89	-	-	0.88	0.84	1.1	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.14	0.09	0.09	-	-	0.08	0.10	0.08未満	0.08未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
ジアルジア	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クリプトスポリジウム	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※5号深井戸停止中

播磨田水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

項目	単位	深井戸	
		11月14日	10月10日
大腸菌(最確数法)	MPN/100m l未満	-	-
嫌気性芽胞菌	個/10mL	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.79	0.77
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.08未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0008	0.0009
ジアルジア	-	-	-
クリプトスポリジウム	-	-	-