○ 令和6年2月度 水質検査結果（原水・浄水、毎週・毎月・月2回）

立入水源地　原水・浄水の水質検査結果（独自検査：四塩化炭素）

水質基準値 0.002mg/l以下

採水日	1号浅井戸	7号深井戸	3号深井戸	5号深井戸	6号深井戸	1号浄水塔	2号浄水塔	3号浄水塔	給水栓
2月6日	0.0002mg/l未満	0.0012 mg/l	0.018 mg/l	－	0.021 mg/l		0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
2月13日			0.023 mg/l		0.025 mg/l		0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
2月20日			0.017 mg/l		0.021 mg/l		0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
2月27日			0.021 mg/l		0.024 mg/l		0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満

原水　　浄　水

<採水箇所>

1号～7号取水井	浄水塔入口
1号～3号浄水塔	浄水塔出口
給水栓（蛇口）	場内給水栓

※四塩化炭素は、3号深井戸と2号浄水塔、6号深井戸と3号浄水塔が毎週火曜日に、その他の井戸は月1回それぞれ検査を行っています。
※5号深井戸停止中。