

○ 令和6年4月度 水質検査結果(原水、毎月)

立入水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

項目	単位	1号浅井戸		3号深井戸		5号深井戸		6号深井戸		7号深井戸	
		4月9日	3月5日	4月11日	3月5日	4月9日	3月5日	4月9日	3月5日	4月9日	3月5日
大腸菌(最確数法)	MPN/100m l未満	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.59	0.90	0.91	-	-	0.85	0.84	1.0	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.11	0.10	0.11	-	-	0.10	0.10	0.10	0.08
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
ジアルジア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クリプトスポリジウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※5号深井戸停止中

播磨田水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

項目	単位	深井戸	
		4月9日	3月5日
大腸菌(最確数法)	MPN/100m l未満	-	-
嫌気性芽胞菌	個/10mL	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.74	0.75
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.10
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0007	0.0010
ジアルジア	-	-	-
クリプトスポリジウム	-	-	-