○ 令和6年8月度 水質検査結果（浄水、毎月）

水道施設出口および管末　給水栓水の水質検査結果（毎月検査項目・独自検査項目）

項　目	単位	基準値	立入水源地		播磨田水源地		洲本配水場		石田配水場		河西ニュータウン		伊勢町		大林町		小浜町	
			8月13日	7月9日	8月13日	7月9日	8月13日	7月9日	8月13日	7月9日	8月13日	7月9日	8月13日	7月9日	8月13日	7月9日	8月13日	7月9日
1　一般細菌		100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2　大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.69	0.80	0.77	0.78	0.02未満	0.04	0.07	0.02	0.02未満	0.12	0.74	0.80	0.10	0.07	0.06	0.05
12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.09	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09
14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	0.0002 未満	－	0.0002 未満	－	0.0002 未満	－	0.0002 未満	－	0.0002 未満	－	0.0002 未満	－
18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.0005 未満	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	－	0.0005 未満	－	0.0005 未満	－	0.0005 未満	－	0.0005 未満	－	0.0005 未満	－
23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.001 未満	－	0.001 未満	－	0.010	0.015	0.010	0.012	0.011	0.015	0.001 未満	－	0.010	0.017	0.013	0.023
24　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	－	0.001 未満	－	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	－	0.003	0.002	0.004	0.002
27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	－	0.001 未満	－	0.019	0.023	0.019	0.020	0.021	0.023	0.001	－	0.019	0.026	0.024	0.033
29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001 未満	－	0.001 未満	－	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	<0.001	－	0.006	0.007	0.007	0.008
30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満	－	0.001 未満	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	22	22	29	31	13	13	13	13	13	14	22	21	13	13	13	13
42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000003	0.000001	0.000004	0.000001	0.000004	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000004	0.000002	0.000003	0.000002
43　2-メチルイソボネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
46　有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3未満	0.3未満	0.7	0.7	0.8	0.9
47　pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.8	7.9	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4
48　味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49　臭　気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50　色　度	度	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51　濁　度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満