

○令和6年10月度 水質検査結果(浄水、毎月)

水源地 浄水の水質検査結果(独自検査: フッ素及びその化合物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素)

項目	単位	基準値	立入水源地		播磨田水源地		洲本配水場		石田配水場		河西ニュータウン		伊勢町		大林町		小浜町	
			10月8日	9月10日	10月8日	9月10日	10月8日	9月10日	10月8日	9月10日	10月8日	9月10日	10月8日	9月10日	10月8日	9月10日	10月8日	9月10日
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.13	0.14	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08未満	0.09	0.13	0.13	0.08	0.09	0.08未満	0.09
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.68	0.70	0.82	0.77	0.02未満	0.03	0.02未満	0.04	0.02未満	0.03	0.66	0.71	0.02	0.04	0.02未満	0.04