

○ 令和6年12月度 水質検査結果(原水、毎月)

立入水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

項 目	単 位	1 号 浅 井 戸		3 号 深 井 戸		5 号 深 井 戸		6 号 深 井 戸		7 号 深 井 戸	
		12月10日	11月12日	12月10日	11月12日	12月10日	11月12日	12月10日	11月12日	12月10日	11月12日
大腸菌(最確数法)	MPN/100m l未満	0	0	0	－	－	－	0	－	0	－
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	－	－	－	0	－	0	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.58	0.94	0.96	－	－	0.87	0.90	1.1	1.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.17	0.12	0.12	－	－	0.11	0.11	0.10	0.10
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
ジアルジア	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－

※5号深井戸停止中

播磨田水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

項 目	単 位	深 井 戸	
		12月10日	11月12日
大腸菌(最確数法)	MPN/100m l未満	0	－
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.78	0.80
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.11
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0008	0.0008
ジアルジア	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	－	－