〇 令和7年1月度 水質検査結果(原水、毎月)

水源地 原水の水質検査結果(独自検査:テトラクロロエチレン)

		立入水源地										播磨田水源地	
	浅	‡ 戸	3 号 深	R 井 戸	5 号 深	岸 井 戸	6 号 涿	常 井 戸	7 号 涿	平 井 戸	深	‡ 戸	
項 目 単	位 1月7日	12月10日	1月7日	12月10日	1月7日	12月10日	1月7日	12月10日	1月7日	12月10日	1月7日	12月10日	
テトラクロロエチレン mg	L 0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0007	0.0008	

※5号深井戸停止中