

○ 令和7年2月度 水質検査結果(原水、毎月)

立入水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

項 目	単 位	1 号 浅 井 戸		3 号 深 井 戸		5 号 深 井 戸		6 号 深 井 戸		7 号 深 井 戸	
		2月4日	1月7日	2月4日	1月7日	2月4日	1月7日	2月4日	1月7日	2月4日	1月7日
大腸菌(最確数法)	MPN/100m l未満	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.42	0.34	0.92	0.92	-	-	0.87	0.86	1.0	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.14	0.13	0.10	-	-	0.12	0.10	0.11	0.09
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
ジアルジア	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クリプトスポリジウム	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※5号深井戸停止中

播磨田水源地 原水の水質検査結果(独自検査項目)

項 目	単 位	深 井 戸	
		2月4日	1月7日
大腸菌(最確数法)	MPN/100m l未満	-	-
嫌気性芽胞菌	個/10mL	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77	0.79
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.10
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0009	0.0007
ジアルジア	-	-	-
クリプトスポリジウム	-	-	-