

施設名	管轄	場所	現状器具	数量	器具形状	器具光束 (lm)	色	平均演色評 価数 (Ra)	消費電力 (W)	質量(Kg)	交換方法	寿命	備考
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	事務室	40形2灯逆富士	3	FLR40×2灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	事務室	DL	3	白熱灯器具60形×1灯相当	750 lm以上	2700K	85Ra以上	8W以下	1.5Kg以下	器具交換	40,000h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	事務室	非常灯	1	ミニハロゲン30型相当（非常灯）	-	-	70Ra以上	4W以下	1.5Kg以下	器具交換	-	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	事務室前	DL	5	白熱灯器具60形×3灯相当	7000 lm以上	5000K	80Ra以上	80W以下	10Kg以下	器具交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	事務室前	非常灯	2	ミニハロゲン30型相当（非常灯）	-	-	70Ra以上	4W以下	1.5Kg以下	器具交換		中天井用
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	廊下	非常灯	5	ミニハロゲン30型相当（非常灯）	-	-	70Ra以上	4W以下	1.5Kg以下	器具交換	-	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	廊下	DL	2	白熱灯器具60形×3灯相当	7000 lm以上	5000K	80Ra以上	80W以下	10Kg以下	器具交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	廊下	スクエア照明	7	埋込□450	4000 lm以上	5000K	80Ra以上	35W以下	4Kg以下	器具交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	協会事務室	40形2灯逆富士	6	FLR40×2灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	救護室	40形2灯逆富士	3	FLR40×2灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	会議室	スクエア照明	6	埋込□450	4000 lm以上	5000K	80Ra以上	35W以下	4Kg以下	器具交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	倉庫	40形1灯逆富士	2	FLR40×1灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	更衣室	スクエア照明	7	埋込□450	4000 lm以上	5000K	80Ra以上	35W以下	4Kg以下	器具交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	ロッカー室1~4	40形2灯逆富士	8	FLR40×2灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	ロッカー室1~4	非常灯	4	ミニハロゲン30型相当（非常灯）	-	-	70Ra以上	4W以下	1.5Kg以下	器具交換	-	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	ロッカー室1~4	DL	8	白熱灯器具60形×1灯相当	800 lm以上	5000K	85Ra以上	8W以下	0.8 Kg以下	器具交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	ロッカー室1~4	プラケット	12	白熱灯器具60形×1灯相当	700 lm以上	2700K	80Ra以上	9W以下	0.2 Kg以下	ランプ交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	湯沸室	40形1灯逆富士	1	FLR40×1灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	サロン	DL	9	白熱灯器具60形×3灯相当	7000 lm以上	5000K	80Ra以上	80W以下	10Kg以下	器具交換	40,000 h	仮設足場想定
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	サロン内倉庫	40形1灯逆富士	1	FLR40×1灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	サロン内調理室	40形2灯逆富士	2	FLR40×2灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	軒下入口側	DL	4	白熱灯器具60形×1灯相当（防雨型）	500 lm以上	5000K	80Ra以上	8W以下	0.6Kg以下	器具交換	40,000h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	軒下裏側	DL	4	白熱灯器具60形×1灯相当（防雨型）	500 lm以上	5000K	80Ra以上	8W以下	0.6Kg以下	器具交換	40,000h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	風除室	DL	6	白熱灯器具60形×1灯相当	800 lm以上	5000K	85Ra以上	8W以下	0.8 Kg以下	器具交換	40,000 h	
クラブハウス【ピックレイクエリア】	クラブハウス【ピックレイクエリア】	風除室	非常灯	1	ミニハロゲン30型相当（非常灯）	-	-	70Ra以上	4W以下	1.5Kg以下	器具交換	-	

施設名	管轄	場所	現状器具	数量	器具形状	器具光束 (lm)	色	平均演色評 価数 (Ra)	消費電力 (W)	質量(Kg)	交換方法	寿命	備考
【田園センター】	クラブハウス【田園センターエリア】	総合案内展示室	スポットライト	24	白熱灯器具40形×1灯相当	400 lm以上	2700K	80Ra以上	6W以下	0.6Kg以下	ランプ交換	40,000h	
【田園センター】	クラブハウス【田園センターエリア】	関節部分	40形1灯逆富士	32	FLR40 ×1灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
【田園センター】	クラブハウス【田園センターエリア】	高天井部分	非常灯	2	ミニハロゲン30型相当（非常灯）	-	-	70Ra以上	4W以下	1.5Kg以下	器具交換	-	中天井用
【田園センター】	クラブハウス【田園センターエリア】	高天井部分	DL	8	メタルハライドランプ100W×1灯相当	5000 lm以上	5000K	80Ra以上	70W以下	2Kg以下	器具交換	40,000h	仮設足場想定
【田園センター】	クラブハウス【田園センターエリア】	資料室	40形2灯逆富士	2	FLR40 ×2灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
【田園センター】	クラブハウス【田園センターエリア】	映像展示室	40形2灯逆富士	16	FLR40 ×2灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
【田園センター】	クラブハウス【田園センターエリア】	映像展示室	スポットライト	24	白熱灯器具40形×1灯相当	400 lm以上	2700K	80Ra以上	6W以下	0.6Kg以下	ランプ交換	40,000h	
【田園センター】	クラブハウス【田園センターエリア】	映像展示室	非常灯	2	ミニハロゲン30型相当（非常灯）	-	-	70Ra以上	4W以下	1.5Kg以下	器具交換	-	
【田園センター】	クラブハウス【田園センターエリア】	事務室	DL	3	白熱灯器具60形×1灯相当	750 lm以上	2700K	85Ra以上	8W以下	0.6Kg以下	器具交換	40,000h	
【田園センター】	クラブハウス【田園センターエリア】	事務室	40形2灯逆富士	3	FLR40 ×2灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	

施設名	管轄	場所	現状器具	数量	器具形状	器具光束 (lm)	色	平均演色評 価数 (Ra)	消費電力 (W)	質量(Kg)	交換方法	寿命	備考
クラブハウス【共用エリア】	クラブハウス【共用エリア】	男子トイレ	DL	8	白熱灯器具60形×1灯相当	800 lm以上	5000K	85Ra以上	8W以下	0.8 Kg以下	器具交換	40,000h	
クラブハウス【共用エリア】	クラブハウス【共用エリア】	男子トイレ	ブラケット	2	FPL13	1000 lm以上	5000K	70Ra以上	15W以下	0.8Kg以下	ランプ交換	40,000h	○
クラブハウス【共用エリア】	クラブハウス【共用エリア】	女子トイレ	DL	8	白熱灯器具60形×1灯相当	800 lm以上	5000K	85Ra以上	8W以下	0.8 Kg以下	器具交換	40,000h	
クラブハウス【共用エリア】	クラブハウス【共用エリア】	女子トイレ	ブラケット	2	FPL13	1000 lm以上	5000K	70Ra以上	15W以下	0.8Kg以下	ランプ交換	40,000h	○
クラブハウス【共用エリア】	クラブハウス【共用エリア】	身障者用トイレ	ブラケット	2	FPL13	1000 lm以上	5000K	70Ra以上	15W以下	0.8Kg以下	ランプ交換	40,000h	○

施設名	管轄	場所	現状器具	数量	器具形状	器具光束 (lm)	色	平均演色評 価数 (Ra)	消費電力 (W)	質量(Kg)	交換方法	寿命	備考
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	施設周辺	プラケット	1	白熱灯器具60形×1灯相当	300 lm以上	2700K～5000K	80Ra以上	20W以下	1.5Kg以下	器具交換	40,000 h	○
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	施設周辺	プラケット	30	FPL5	700 lm以上	5000K	70Ra以上	15W以下	0.8Kg以下	ランプ交換	40,000h	○
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	男児トイレ	プラケット	1	白熱灯器具60形×1灯相当	300 lm以上	2700K～5000K	80Ra以上	20W以下	1.5Kg以下	器具交換	40,000 h	○
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	男児トイレ	40形1灯逆富士	7	FLR40×1灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	女子トイレ	プラケット	1	白熱灯器具60形×1灯相当	300 lm以上	2700K～5000K	80Ra以上	20W以下	1.5Kg以下	器具交換	40,000 h	○
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	女子トイレ	40形1灯逆富士	7	FLR40×1灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	身障者トイレ	プラケット	1	白熱灯器具60形×1灯相当	300 lm以上	2700K～5000K	80Ra以上	20W以下	1.5Kg以下	器具交換	40,000 h	○
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	身障者トイレ	40形1灯逆富士	5	FLR40×1灯相当	2,500 lm以上	5000K	80Ra以上	14W以下	0.23Kg以下	ランプ交換	40,000h	
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	駐車場①	街路灯	6	FHT57	1500 lm以上	5000K	80Ra以上	20W以下	1Kg以下	ランプ交換	40,000 h	○
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	駐車場②	街路灯	10	FHT57	1500 lm以上	5000K	80Ra以上	20W以下	1Kg以下	ランプ交換	40,000 h	○
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	サッカー場A周辺	庭園灯	4	ポールライトΦ100	700 lm以上	5000K	70Ra以上	8W以下	2.5Kg以下	灯具交換	40,000 h	※ポールは流用想定
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	サッカー場B周辺	庭園灯	18	ポールライトΦ100	700 lm以上	5000K	70Ra以上	8W以下	2.5Kg以下	灯具交換	40,000 h	※ポールは流用想定
【駐車場&サッカー場周辺&トイレ】	【屋外エリア】	サッカー場C周辺	庭園灯	12	ポールライトΦ100	700 lm以上	5000K	70Ra以上	8W以下	2.5Kg以下	灯具交換	40,000 h	※ポールは流用想定