

回 答 書

業務名：守山市水道事業配水施設等運転・維持管理業務

質 問 事 項	回 答
・ 提案書について ① 提案書の枚数制限はあるのでしょうか。 また、別紙の添付資料は可能でしょうか。 ② 実施要領 9. (2)提案書の様式および部数で、提案書（様式第1号）のみ5部、その他は任意様式も含めて1部の提出でよろしいのでしょうか。 ③ 様式第1号については5部全て原本（写しではない）でよろしいでしょうか。 ④ 提出については、様式第1号及びその他一式のファイル綴じ1部、様式第1号のみ4部でよろしいでしょうか。 ⑤ 様式第2号業務実績表の業務名・業務内容と契約金額の間の空欄にはどのような項目の内容の記入が必要でしょうか。 ⑥ 様式第2号業務実績について1契約（単年・複数年）契約あたり1件という解釈でよろしいでしょうか。 ⑦ 様式第6号見積書には年度別見積内訳のみの記載でよろしいでしょうか。 ⑧ 見積書の提出方法について見積書も提案書と同様にファイル綴じの提出でよろしいのでしょうか。 ・ プレゼンテーションについて ⑨ 出席者は何名まででしょうか。 ⑩ プレゼンに必要な機材は提案者が全て準備するかたちでよろしいでしょうか。 ⑪ 提案書及びプレゼン資料への社名等の記載は記載して問題ないでしょうか。	・ 提案書について ① 提案書の枚数制限はございません。また、別紙の添付資料は可能です。 ② ご推察の通りです。 ③ 原本が1部あれば、他は写しでも原本でもかまいません。 ④ ご推察の通りです。 ⑤ 記入は不要です。 ⑥ ご推察の通りです。 ⑦ 年度別見積内訳も不要で、合計金額の見積金額の記入で構いません。 ⑧ 見積書も提案書と同様に、ファイル綴じでの提出をお願いします。 ・ プレゼンテーションについて ⑨ 出席者の人数制限は特段設けておりません。 ⑩ ご推察の通りです。 ⑪ 問題ありません。

・入札について ⑫ 本入札に伴い、契約保証金及び入札保証金は必要でしょうか。 ⑬ 本案件は低入札価格調査及び、最低制限価格の設定の有無をご教授願います。 ・業務仕様書について ⑭ 業務仕様書 P25 別紙 4 水質計器点検整備の FC400G 無試薬形遊離塩素計について、第 7 号明細書では、残留塩素計以外の機器部品が、含まれていますが、残塩計以外の機器はありますでしょうか。また、水質計器点検整備の台数は、何台ありますでしょうか。 ⑮ 業務仕様書 P17 第 39 条 (2)、(3)、(4)にある、流量計点検整備及び圧力伝送機点検整備及び水位計点検整備について、別紙 4 には記載がありませんので、点検頻度をご教授願います。 ⑯ 業務仕様書 P25 別紙 4 調整弁点検整備（石田）（2027 年度）の点検整備について、機器台数は何台ありますでしょうか。また、明細書はありますでしょうか。 ⑰ 業務仕様書 P25 別紙 4 緊急遮水システム定期点検（洲本）（2026 年度、2028 年度）は 2 回とも点検内容は同様でよろしいでしょうか。 ⑱ 業務仕様書 P25 別紙 4 配水池等点検整備（不断水清掃）について、1 カ所で宜しいでしょうか。また、対象箇所をご教授願います。 ⑲ 業務仕様書 P25 別紙 4 アレスター、アイソレーター、ディストリビューター、警報設定器点検整備（2026 年度、2028 年度）は、2 回とも点検内容は同様でよろしいでしょうか。	・入札について ⑫ 契約保証金及び入札保証金は不要です。 ⑬ 低入札調査及び、最低制限価格の設定はありません。 ・業務仕様書について ⑭ 残塩計以外の機器もあります。機器については「添付①」のとおりです。 ⑮ 2027 年度に 1 式整備予定です。 ⑯ 配水地受水調整弁 LTRH-01G、受水圧力調整弁 LTRH-01 の 2 台になります。明細書は「添付②」のとおりです。 ⑰ 2026 年度はバッテリー交換ありの点検で、2028 年度はバッテリー交換なしの点検になります。 ⑱ 6 カ所になります。詳細は「添付③」をご覧ください。 ⑲ 2026 年度は、アレスター、アイソレーター、ディストリビューター、警報設定器点検整備のすべてを実施。2028 年度は、アレスターのみの実施となります。
---	---