○令和7年6月度　水質検査結果（ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS)及びﾍﾟﾙﾌｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）（原水・浄水））

目標値 0.00005mg/l以下

	原　水					浄　水			
	立入水源地				播磨田水源地	立入水源地	播磨田水源地	石田配水場	洲本配水場
	１号浅井戸	３号深井戸	６号深井戸	７号深井戸	深　井　戸	給水栓（浄水）	給水栓（浄水）	給水栓（浄水）	給水栓（浄水）
6月10日	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000021mg/l	0.000005mg/l 未満	0.000019mg/l	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満
9月実施予定									
12月実施予定									
3月実施予定									