## 〇 令和7年9月度 水質検査結果(浄水、毎月)

## 水道施設出口および管末 給水栓水の水質検査結果(毎月検査項目・独自検査項目)

項目	単位	基準値	立入水源地		播磨田水源地		洲本配水場		石田配水場		河西ニュータウン		伊 勢 町		大 林 町		小 浜 町	
			9月9日	8月12日	9月9日	8月12日	9月9日	8月12日	9月9日	8月12日	9月9日	8月12日	9月9日	8月12日	9月9日	8月12日	9月9日	8月12日
1 一般細菌		100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出され ないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 🛚	mg/L	10 以下	0.63	0.66	0.78	0.77	0.02	0.02	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02	0.64	0.66	0.03	0.04	0.02未満	0.05
12 フッ素及びその化合物 「	mg/L	0.8 以下	0.14	0.13	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.08未満	0.10	0.08	0.14	0.14	0.10	0.09	0.10	0.10
14 四塩化炭素 п	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	ı	0.0002 未満	_	0.0002 未満	ı	0.0002 未満	-	0.0002 未満	ı	0.0002 未満	-	0.0002 未満	-	0.0002 未満
18 テトラクロロエチレン "	mg/L	0.01 以下	-	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	-	0.0005 未満	-	0.0005 未満	-	0.0005 未満	-	0.0005 未満	-	0.0005 未満	_	0.0005 未満
23 クロロホルム ロ	mg/L	0.06 以下	-	0.001 未満	-	0.001 未満	0.008	0.009	0.007	0.006	0.009	0.009	-	0.001 未満	0.010	0.009	0.014	0.014
24 ジブロモクロロメタン ロ	mg/L	0.1 以下	-	0.001	-	0.001 未満	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	-	0.001	0.004	0.003	0.005	0.004
27 総トリハロメタン п	mg/L	0.1 以下	1	0.001	-	0.001 未満	0.018	0.018	0.017	0.014	0.020	0.018	ı	0.002	0.021	0.018	0.028	0.025
29 ブロモジクロロメタン n	mg/L	0.03 以下	-	0.001 未満	-	0.001 未満	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.006	-	0.001 未満	0.007	0.006	0.009	0.007
30 ブロモホルム n	mg/L	0.09 以下	-	0.001 未満	-	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	-	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
38 塩化物イオン n	mg/L	200 以下	26	29	30	29	13	13	13	13	13	13	27	28	13	13	13	14
42 ジェオスミン n	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002
43 2-メチルイソボネオール n	mg/L	0.00001 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満
46 有機物 (全有機炭素(TOC)の 量)	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.3未満	0.3未満	0.6	0.8	0.7	0.8
47 pH値	-	5.8以上 8.6以下	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	7.4	7.6	7.4	7.8	7.9	7.6	7.6	7.6	7.5
48 味	-	異常で ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭 気	-	異常で ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色 度	度	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁 度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満