

守山市ほたるの森資料館整備設計業務

質疑事項に対する

回 答 書

令和8年3月23日

守山市環境生活部環境政策課

守山市ほたるの森資料館整備設計業務 公募型プロポーザル

質疑回答書

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
1	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-1-ク	ここでの要件は、前職の設計事務所にて主任技術者として携わったものでは不可でしょうか。 また、(b)工事監理については、受託はしているもので今年中に完了予定のものが現時点であります、それでは不可でしょうか。	8参加資格(1)クについては、事務所としての実績を問うため、前職の事務所実績は不可とします。ただし、法人化する前の個人事務所で代表者に変更がない場合の実績は認めます。 今年度受託している業務については、履行期間が参加資格の確認基準日である令和8年4月2日までに完了した業務実績を可とします。
2	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-1-ク	(1)参加表明書の提出者となる設計事務所の完了実績について、法人成りする前の個人事業主義での契約実績でも可能でしょうか。(該当案件の監理業務時に法人成り)	個人事業主の実績も可としています。参加表明書の提出者について、個人事業主および法人化した事務所との関連性が分かる資料を提出してください。
3	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-1-	(2)協力事務所は別の提案者と重複可能でしょうか。	可とします。
4	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-1-	(3)協力事務所はランドスケープ主任技術者を追加することは可能でしょうか。	可とします。
5	公募型プロポーザル実施要領	P6	10-1-ケ	(4)法人の場合に必要な「法人市町村民税、固定資産税の未納がないことがわかるもの」とは、直近の決算時期の納付書の控えでよろしいでしょうか。	納付書の控えのみでは未納がないことが担保できませんので、居住する市町村が発行している完納証明書等を提出してください。
6	別紙5	-	評価基準	(5)評価基準によると、事務所の実績と管理技術者の実績欄があります。様式5には管理技術者の実績は複数欄記載がありますが、様式3は事務所の実績は設計業務と監理業務とそれぞれ1件のみでしょうか。また、評価基準にある延床面積300㎡を超えるものは、改修工事の延べ床面積の場合も対象になりますでしょうか。	評価基準を満たす物件(業務)は、①延床面積300㎡を超えるもの、②建築基準法第27条各号に該当するものが、それぞれ別のものである可能性も考えられます。 事務所実績(様式3)について、記載欄が不足する場合は、行または記入シートをコピーして記載してください。(設計業務について①と②それぞれ記載したい場合、監理業務について①と②それぞれ記載したい場合など) 改修工事については対象外とします。
7	様式第3号	-	備考	「5. 実績の分かる資料(契約書、仕様書、図面、業務完了届等、業務内容、面積等の記載内容が確認できるもの)の写しを添付ください。」とありますが、実績確認の添付資料として、建築作品が掲載された建築専門誌(新建築等)の掲載ページ(建物写真・図面等の建物概要)および建物仕様分かるデータシートページの写しを提出することは可能でしょうか。	可とします。 実施要領8(1)ク、別紙5評価基準で求める情報(受託者、設計担当者、業務期間、用途、面積、基本設計・実施設計・工事監理の種別等)が確認できるものを提出してください。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
8	公募型プロポーザル実施要領	P4	8 参加資格	「延床面積200㎡を超える建築物に係る新築、増築、改築の設計業務を元請け(設計JVの代表構成員としての実績またはPFI事業の構成員としての実績を含む)として受託し、完了した実績を有すること。」とありますが、実績として提示する建築物については、新築・増築・改築のいずれか1件の実績を有していればよいという理解でしょうか。それとも、新築・増築・改築それぞれの実績(計3件)が必要でしょうか。	「新築・増築・改築のいずれか」と読み替えてください。
9	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-1-ク	設計事務所の業務実績について、代表が過去に所属した事務所での実績は認められますか。認められる場合、「実績が確認できる資料」に加えてどういった資料が必要か、指定はありますか。	事務所としての実績を問うため、前職の事務所実績は不可とします。ただし、法人化する前の個人事務所代表者に変更がない場合の実績は認めます。
10	公募型プロポーザル実施要領	P9	10-6-エ	管理技術者の実績について、過去の事務所での実績を記載する場合の、「証明できる書類」には、例えばどういったものがあるか、ご教示いただくことはできませんでしょうか。	一例として 契約書、業務に携わる建築士として名前が記載された確認申請書類、設計図面、発注者に提示した業務体制表等
11	特記仕様書	P7 P9	11-1/IV	現状の各エリアごとの課題の確認にあたり、意匠図面を閲覧したい。貸与資料にある現ほたるの森資料館施工図面(電気設備工事 給排水設備関係)で室名や現状の各エリアがわかる記載がなければ、現ほたるの森資料館の意匠図面(または館内マップ等)も閲覧が可能かご教示ください。	既存のほたるの森資料館の図面(意匠図)を【追加資料2】で添付します。
12	特記仕様書	P2 P3	6-1-イ/3-③	野外ステージも整備区域に取り込むにあたり、野外ステージの主な利用用途を確認したい。フリーマーケットや音楽等、イベントの年間一覧表などあればご提示いただきたい。また、野外ステージの今後の活用予定についてもご教示いただきたい。	現在、野外ステージについては、ほとんど利用されておらず、時折子どもの遊び場として使われています。今後の活用方法については、新資料館の建替えを機に利活用も含め、提案してください。
13	別紙3	P1	2-1-ア	現状のホテルの具体的な活動場所及び鑑賞場所は、記載図面の赤い範囲全体なのか。この範囲の中でも、特にホテルが多く見られる場所や人が集まる場所等、環境への配慮が必要な場所について注意点があれば、ご提示していただきたい。	ホテルの観賞場所については、別紙2に示すホテル特別保護区域全域です。計画敷地については、別紙3に示す赤い網掛け範囲において、ホテルが活動し、鑑賞を行っています。
14	別紙3、別紙4	P1	2-1-エ/3-4	幼虫の放流場所は具体的にどの区間で行われているのでしょうか。建物からの動線を検討したいためご教示いただきたい。	別紙3の赤い網掛け範囲において放流しています。
15	特記仕様書	P6	7-(8)	各種法令手続等のための敷地の用地測量とあるが、測量の実施も今回の業務内容に含まれるのか。	計画通知(確認申請)に必要な敷地求積図を作成するための測量(基準点同士の距離計測、高さ計測程度)を本業務に含みます。公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します
16	特記仕様書	P1	5	計画敷地について、技術提案書作成におけるプランの検討に使用したいため、地積測量図等の敷地情報を配布していただくことは可能か。	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します
17	その他	—	—	既存資料館の図面を追加資料として頂くことは可能でしょうか。(平面図、立面図、断面図等)	既存のほたるの森資料館の図面(意匠図)【追加資料2】を添付します

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
18	公募型プロポーザル実施要領	P5	8-1-ケーウ	意匠担当技術者は、一級建築士の資格を有する者を配置する旨の記載がありますが、昨年に一級建築士試験に合格し、免許登録申請中の者を配置してもよろしいでしょうか。なお、申請中の現在時点では一級建築士の登録番号を保有していません。	参加資格の確認基準日である令和8年4月2日時点で登録番号を保有している者を認めます。
19	別紙2	P1	配置図	新たに建てる施設の建物位置は想定されている位置がありますか。計画敷地内であれば建物位置は提案によりますでしょうか。	計画敷地内の提案によるものとします。
20	公募型プロポーザル実施要領	P2	支払方法	「業務完了時に検査を行い、一括支払い。」と記載がありますが、着手時や基本設計完了時などの時期に、分割してお支払いいただくご相談をさせていただけますでしょうか。 本業務は、業務内容が基本設計および実施設計となっており、それぞれ約3ヶ月、約4ヶ月の業務期間となっているため、各業務完了時にお支払いいただけますと、会社経営上望ましいと考え、ご質問させていただきました。	基本設計完了時に成果物について検査を実施し、出来高払いを行うことは可能です。
21	公募型プロポーザル実施要領	P4	参加資格	完了した実績に関して、延床面積 200 m ² 以上の建築物の設計業務実績はありますが、デザインビルド方式だったため、土木・建築の施工者が JV の主要構成員となっていました。そのため、弊社は契約上「元請」ではありませんでしたが、設計監理業務については、監理技術者として請負い、施工との打合せも含めた設計業務、設計図作図、建築確認申請も当社で行いました。こうした実績は、プロポーザルの参加表明書、監理技術者等通知書及び JV からの注文書にて証明可能です。この場合、弊社を「元請と同等」としてお取り扱いいただくことは可能でしょうか。	可とします。
22	別紙5	P1	評価基準	「延床面積300m ² を超えるもの」と記載がありますが、これは200m ² ではないでしょうか。参加条件には200m ² と記載がありましたので、どちらが正なのかご教示ください。	参加資格は、新資料館の想定規模(200m ² 程度)の実績を要件とし、評価基準は、300m ² の実績の有無で評価します。
23	公募型プロポーザル実施要領	P9	参加資格審査の通知	一次審査の提出書類の中に「ほたるの森資料館の整備に対する考え方(様式第6号)」が含まれておりますが、これは一次審査において、実績や必要資格等の参加資格以外に、施設への考え方も考慮されると考えてよろしいでしょうか。その場合、資格は満たしているが考え次第では一次審査で落選もあり得ると考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
24	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-1-ケ	構造、電気、機械の担当主任技術者を協力事務所に委託する場合、協力事務所は他社との重複は可能でしょうか	可とします。
25	公募型プロポーザル実施要領	P9	10-7	4月3日提出の1次提出書類の審査によって、2次の技術提案書作成者は5名程度選出予定となりますでしょうか？あるいは1次審査は参加資格基準を満たしている審査(様式2～5を中心に審査)が行われ、参加資格を満たしているものは5月21日提出の2次提出の技術提案書の審査で、公開ヒアリングの参加者5社を選出する予定でございませうか？各審査の過程をご教示いただければと存じます。	一次審査において、二次審査に進む提案者を選出します。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
26	別紙2	P1	配置図	配置図に記載の別事業(計画敷地)の具体的な内容をご教示いただけますでしょうか	屋内プールの計画を進めています。
27	公募型プロポーザル実施要領	P6	10-1-ケ	法人設立して一事業年度が経過しておらず、完納証明書が取得できない場合は、提出不要と考えて良いか。	未納がない、または課税がないことの証明書について、居住する市区町村や国税事務所に確認し、提出してください。
28	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-1-ク	個人事業主から法人成りした事務所の場合、一級建築士事務所としての開設者や所属建築士の体制等に変更がない前提で、個人事業主の時の設計・監理業務を事務所の実績として問題ないか。	法人化する前の個人事務所代表者に変更がない場合の実績は認めます。
29	公募型プロポーザル実施要領	P5	8-1-ケ	他の提出者と協力事務所が重複することは問題ないか。	可とします。
30	別紙1	P6	配置図	図面の縮尺をお教えください。	別紙1の配置図は資料用のためNon-Scaleとなります。 公園敷地全体の配置図(縮尺1/500)を【追加資料1】として添付します
31	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-4-a,b	提出部数について、オは(a)と(b)の両方に含まれています。(a)はオ以外の提出書類、(b)はオのみと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。 (a) アからエおよびカからスの提出書類は正本1部、副本1部 (b) オの提出書類は正本1部、副本10部 と読み替えてください
32	その他	—	—	追加資料として下記の情報が分かる資料を提供いただくことは可能でしょうか。 ・既存樹木の位置がわかる敷地測量図 ・既存のほたるの森資料館の図面 ・敷地の地盤データ	既存樹木の位置がわかる敷地測量図については、持ち合わせておりません。 下記について、追加資料を添付します 既存のほたるの森資料館の図面(意匠図)【追加資料2】 計画敷地内についての地盤調査資料については持ち合わせていませんが、市民運動公園敷地内における近隣箇所の地盤データを提供可能です。 必要な場合は、実施要領3(5)事務局に記載のメールアドレスにお問い合わせください。
33	特記仕様書	P4	6-4-アーイ	文中「展示室・学習室は必要に応じて一体利用できるように計画すること。」とありますが、一体利用する際は具体的にどのような使い方を想定されているでしょうか。(例えば、講義形式で行うワークショップ、展示空間など。)	35名以上の団体利用者が来られた場合の講演やワークショップ、環境学習として利用することを想定しています。
34	様式第8号	—	—	紙面左上の様式番号のカッコ書きにてA1横型とありますが、提出の際は、A2版の横遣いが正と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
35	様式第5号	-	-	様式5-1 (2)業務実績 について 記入する実績は、要領8(1)クの要件を満たす実績とし、 様式5-6 (2)業務実績 について 記入する実績は、「公共工事の積算」であれば規模、期間などの指定はないと考えてよろしいでしょうか。	積算担当主任技術者の公共工事の積算実績は、平成28年4月1日から令和8年4月2日までに完了した業務実績とします。
36	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-4	提出部数について (a)と(b)に記載のそれぞれの内容で提出することによろしいでしょうか。 つまり、オ(様式第6号)について、 (a)の分で正本1部、副本1部の中に綴じ込み提出する (b)の分で正本1部、副本10部を提出することによろしいでしょうか。 また、(b)ではオ各1枚となりますが、ステープラー綴じは必要でしょうか。	(a) アからエおよびカからスについて、ステープラー綴じ(正本1部、副本1部) (b) オについては、ステープラーは不要(正本1部、副本10部)としてください
37	公募型プロポーザル実施要領	P6 P7	10-4-a	一次提出書類の提出について、(1)提出書類には「発行後3ヶ月以内・写し可」と記載があるが、(4)提出部数の(a)には「副本は写し可」と書かれている。 正本はカ、ク、ケの書類は原本、副本は写しで問題ないか。 また10(4)(a)において※左上ステープラー綴じと書かれているが、正本が原本提出の場合も同様にステープラー綴じしてよいか。	正本について、カ〜コの書類は原本としてください。 原本も含めてステープラー綴じとしてください。 副本は、すべて正本の写し(コピー)を可とします。
38	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-4-b	(各書類毎に左上ステープラー綴じの上提出)と書かれているが、オの提出書類はA3版・横使い・片面1枚であるためステープラー綴じは不要か。	貴見のとおり。
39	公募型プロポーザル実施要領	P10	11-1-ウ 11-1-4	(1)では(イ)の提出書類は正本1部、副本10部(左上ステープラー綴じ)」と書かれているが、(4)の「特定テーマに対する技術提案書(様式第8号)」欄では「(綴じ込み不要)」と書かれています。ステープラー綴じは不要と考えてよいか。	貴見のとおり。
40	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-3	(分割提出可)と書かれているが、これは例えばアからシまでの提出を3月25日に、スの提出を月2日のように、一式にまとめなくてもよいということか。	貴見のとおり。
41	公募型プロポーザル実施要領	P11	11-4	11(4)「特定テーマに対する技術提案書(様式第8号)」の欄にはA2版・横づかいで片面2枚まで」と書かれているが、様式8の上部には「(容姿:日本工業規格A1横型)」と記載されている。実施要項なら技術提案書はA2サイズと考えてよいか。	貴見のとおり。
42	その他	-	-	現資料館の平面図、立面図、断面図のデータ(pdf、dwgなど)を共有いただけるか。	既存のほたるの森資料館の図面(意匠図)【追加資料2】を添付します。
43	特記仕様書	P8	12-18	積算内訳明細書の作成は営繕積算システムRIBCを使用するなどの指定はあるか?	指定はありません。
44	公募型プロポーザル実施要領	P9	10-様式5	積算担当主任技術者の積算業務の実績を証明する書類は、受託書・委託書や、自治体に提出している実施体制表などを添付すれば良いか?	貴見のとおり。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
45	別紙1	P10	整備規模	飼育水槽は飼育段階ごとに設けられるものと理解しているが、想定されている17槽のうち、水槽のどういった飼育段階のものが何槽必要。など現時点で17槽の内訳の想定があればご教示いただけますでしょうか。	17槽全て同時期の幼虫を飼育します。
46	別紙1	P10	整備規模	トイレの規模ついて、6㎡と記載がありますが、男女各々で何人想定でしょうか？また、バリアフリートイレを設けるか等、その他の想定があればご教示いただくこと可能ですでしょうか。	6.0㎡は目安とし、男性個室：1、女性個室：1、バリアフリートイレ：1を想定しています。
47	その他	-	-	現ほたるの森資料館の平面図等の図面資料を提供いただくことは可能ですでしょうか。	既存のほたるの森資料館の図面(意匠図)【追加資料2】を添付します。
48	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-1-コ	固定資産税の未納証明書は固定資産税を支払っていない場合は必要ないでしょうか。	貴見のとおり。
49	別紙4	P1	飼育研究室について	飼育研究室での事業に対して留意してくださいとありますが、同資料のP3の写真を見ますと室内の光や環境に対して現状のような配慮がなされているかわかりません。具体的に求められている室内環境などありましたら教えてほしいです。	飼育研究室については、作業するため適度な照明と十分な作業スペース、水回りが求められています。
50	別紙1	P6	周辺図	赤い線で囲まれた部分が計画敷地と思われませんが、公道につながる敷地内の車道も赤い線で囲まれています、その部分も計画敷地範囲なのでしょうか	基本計画の周辺図は、建築基準法上の接道敷地として記載しています。
51	別紙1	P6	周辺図	図面上テニスコートとして記載されている場所は、グーグルマップを見ると駐車場のような使われ方がされているようにはかえりませんが、併用しているのか、どちらか一方のみで利用しているのか知りたいです。	現在は駐車場に改修されており、テニスコートはありません。
52	別紙1	P6	周辺図	敷地図面の縮尺を教えてくださいと、可能ならdxfやdwgの線データをいただけませんか	別紙1の配置図は資料用のためNon-Scaleになります。公園敷地全体の配置図(縮尺1/500)を【追加資料1】として添付します。
53	別紙1	P10	整備規模	各部屋に指定された面積は、あくまで目安として、計画次第で面積が変動することや、他の部屋との併用エリアが生まれることなども認められるのでしょうか	貴見のとおり。
54	別紙1	P9		遊歩道の課題で夜間開放時にライトを点灯したいとあるが、このライトはホテルに影響しないのでしょうか	影響します。ただし、ホテルの飛翔時期に散策路の安全対策として必要です。
55	特記仕様書	P6	6-イ	「野外ステージを含む既設外構の利活用を含め」とあるが、既設部分は予算内であれば自由にデザインが可能と判断してよいのでしょうか	貴見のとおり。
56	特記仕様書	P6	6-イ	「野外ステージを含む既設外構の利活用を含め」とあるが、野外ステージが今度どのような活用を想定しているのか教えていただきたいです。また、過去この広場がどのように活用されていたのか、活用事例があれば知りたいです。	現在、野外ステージについては、ほとんど利用されておらず、時折子どもの遊び場として使われています。今後の活用方法については、新資料館の建替えを機に利活用も含め、提案してください。
57	その他	-	-	現ほたるの森資料館の平面図、立面図、断面図等を提供してください。	既存のほたるの森資料館の図面(意匠図)【追加資料2】を添付します。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
58	その他	-	-	現状の屋外ステージの利用頻度や利用方法を教えて下さい。	現在、野外ステージについては、ほとんど利用されておらず、時折子どもの遊び場として使われています。 今後の活用方法については、新資料館の建替えを機に利活用も含め、提案してください。
59	別紙1	P6	周辺図	敷地境界線はに記載の赤線と考えて良いでしょうか。	貴見のとおり。建築基準法上の設定敷地を示しています。
60	特記仕様書	P5	7	本業務には展示設計業務も含まれないと考えて良いでしょうか。含まれない場合は、展示設計業務は随意契約を想定していますか。	空間としてどのように展示を行うのかの検討、設計は業務に含みます。展示する内容についての設計は含みません。
61	特記仕様書	P1	概算工事費用	工事費にはデジタルサイネージや水槽等の展示工事費及び飼育研究用の水槽等に必要な設備等は含まれないと考えて良いでしょうか。	貴見のとおり。
62	特記仕様書	P5		稚貝を飼育するスペースは来館者が立ち入り可能なエリアに計画して良いでしょうか。	可とします。
63	公募型プロポーザル実施要領	P9	各技術者の経歴等	参加表明書提出者となる設計事務所以外の各技術者の業務実績については延床面積200m2を超える必要はないと考えて良いでしょうか。	貴見のとおり。
64	公募型プロポーザル実施要領	P2	5	業務完了時に検査を行い、一括支払い。とありますが、基本設計時、実施完了時等の分割支払は可能でしょうか。	基本設計完了時に成果物について検査を実施し、出来高払いを行うことは可能です。
65	特記仕様書	P2	6-1-ア	新設の供用開始後に現資料館を解体・除却、外構を整備する計画とする。とあるが、既存建物を耐震診断及び改修を行う提案をすることは可能でしょうか。	既存建物の継続利用は想定していません。
66	特記仕様書	P4	6-4	新設の必要諸室等以外にカフェ等のテナントスペースを提案することは可能でしょうか。	カフェ等のテナントスペースの設置は予定していません。
67	別紙1	P6	Ⅲ-1	現時点で、配置図の公図PDF以外にホテル資料館及び公園のCADデータを頂く事は可能でしょうか。	公園敷地全体の配置図(縮尺1/500)を【追加資料1】として添付します。
68	公募型プロポーザル実施要領/ 様式第5号	P3	8-1	「守山市ほたるの森資料館整備設計業務 公募型プロポーザル実施要項」の8参加資格及び「様式第5号」様式5-6に記載のある「積算担当主任技術者」は公共工事の積算経験があるものと記載がございしますが、公共工事とは国や地方自治体の発注した工事と考えるのでしょうか。あるいは、民間発注の公共的用途(学校・病院・店舗等)の工事も含めて考えても差し支えないでしょうか。	国や地方自治体の発注した工事としてください。
69	様式第5号	-	(2)	設計JVにおいて、管理技術者(代表構成員)と意匠主任技術者(構成員)が異なる場合、様式5-1業務実績は管理技術者の実績となるかと思いますが、様式5-2意匠主任技術者欄には業務実績を記載する項目はなく、意匠主任技術者の実績を記載してもよい書面または項目はございますでしょうか。	様式5-1の(2)業務実績欄をコピーしてご使用ください

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
70	様式第8号	-	特定テーマに対する技術提案書	本様式の左上に「様式第8号(用紙:日本工業規格A1 横型)」とありますが、正しくは A2 横型 という認識でよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
71	特記仕様書/別紙1	P1.2.11	5	特記仕様書「5 建築予定場所等」の概算工事費用(税抜)に約270,000千円と記載がありますが、守山市ほたるの森資料館建替え基本計画【本編】には300,000千円(新資料館・解体・外構含む)と記載があります。本プロポーザルの工事費については、新施設建設に加え既設建物解体工事及び外構整備工事を含めた上で、特記仕様書に記載の金額を正として宜しいでしょうか。	貴見のとおり。 基本計画【本編】では、税込約3億円の工事費としています。
72	特記仕様書	P1.2	5, 6	特記仕様書1ページ「5 建築予定場所等」の概算工事費用(税抜)約270,000千円と記載があります。「6 設計条件(1)ア、オ」にて工事区分が新施設建設(最低限の外構は付帯工事)と既設建築解体工事・外構整備工事に分かれていますが、約270,000千円の内訳は既設建築解体工事・外構整備工事も含めた金額という認識で宜しいでしょうか。	貴見のとおり。
73	その他	-	-	本プロポーザル技術提案書(二次提出)提出前に、役所及び関係機関との協議及び質問等を行うことは可能でしょうか。	業務の契約締結後に行ってください。
74	その他	-	-	本プロポーザル技術提案書(二次提出)提出前に、公園施設及び現ほたるの森資料館の現地確認をすることは問題ないでしょうか。	可とします。現資料館は毎週火曜が休館日になります。
75	特記仕様書/別紙1、2	P1.7	5	「特記仕様書 5建築予定場所等」に計画敷地6,281.71㎡と記載があります。当該提案敷地は「別紙1 守山市ほたるの森資料館建替え基本計画【本編】」のPDF7ページ目の赤一点斜線の旗竿上の敷地全体ととらえて問題ないでしょうか。もしくは、「別紙2【配置図】市民運動公園全体」のピンク斜線範囲でしょうか。	建築基準法上の設定敷地は、別紙1の旗竿敷地(6,281.71㎡)としています。技術提案を行う計画敷地は、別紙2のピンク破線範囲としてください。
76	別紙1	P7		本プロポーザル提案対象敷地については「別紙1 守山市ほたるの森資料館建替え基本計画【本編】」のPDF7ページ目の赤一点斜線の旗竿上の敷地と思われませんが、道路に通ずる公園敷地内の旗竿上の部分も提案範囲でしょうか。提案可能な敷地範囲をご教示ください。	技術提案を行う計画敷地は、別紙2のピンク破線範囲としてください。
77	その他	-	-	本プロポーザルの計画敷地のCADデータ(「別紙1 守山市ほたるの森資料館建替え基本計画【本編】」のPDF7ページ等)を共有いただくことは可能でしょうか。	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します。
78	公募型プロポーザル実施要領/様式第5、6号	P9	10-6-エ	積算担当主任技術者の現在の所属について。過去に所属していた事務所での実績は認められるとありますが、担当主任技術者が現在会社等に所属しておらず、「個人」として担当することは登録上問題なく認められますでしょうか。	可とします。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
79	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-4	<p>(a)アからオおよびカからシの提出書類は正本1部、副本1部(副本は写し可) * 左上ステープラー綴じの上提出 (b)オの提出書類は正本1部、副本10部(各書類毎に左上ステープラー綴じの上提出)</p> <p>上記のとおり記載があります。 オの様式第6号については、(a)とは別に、(b)も提出する、すなわち様式第6号だけの正本1部、副本10部も提出するとの認識で問題ないでしょうか。</p>	<p>(a) アからエおよびカからスの提出書類は正本1部、副本1部 (b) オの提出書類は正本1部、副本10部 と読み替えてください。</p>
80	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-4	<p>(a)アからオおよびカからシの提出書類は正本1部、副本1部(副本は写し可) * 左上ステープラー綴じの上提出 (b)オの提出書類は正本1部、副本10部(各書類毎に左上ステープラー綴じの上提出)</p> <p>上記のとおり記載があります。 事務所や管理技術者等の実績を証明する契約書類の写しや、従事者の資格証明書の写し等の添付書類については、何部提出する必要がありますか？</p>	<p>正本1部、副本1部とします。</p>
81	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-4	<p>(a)アからオおよびカからシの提出書類は正本1部、副本1部(副本は写し可) * 左上ステープラー綴じの上提出 (b)オの提出書類は正本1部、副本10部(各書類毎に左上ステープラー綴じの上提出)</p> <p>上記のとおり記載があります。 実績を証明する契約書類の写し等の添付書類は、(a)の提出書類と一緒に左上ステープラー綴じが必要でしょうか？ それとも、添付書類だけを部数ごとに左上ステープラー綴じで提出でしょうか？ 実績書類等については、一定の枚数になると考えられますので、ステープラー綴じが難しくなる可能性があります。</p>	<p>添付書類だけを部数ごとに左上ステープラー綴じとしてください。</p>
82	別紙1	P6	敷地図について	<p>敷地図のCADデータをご提供頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します。</p>
83	その他	-	-	<p>当該敷地に含まれる「野外ステージ」の活用実態(ステージとしてのイベント等活用頻度など)をご教示いただくことは可能でしょうか。</p>	<p>現在、野外ステージについては、ほとんど利用されておらず、時折子どもの遊び場として使われています。 今後の活用方法については、新資料館の建替えを機に利活用も含め、提案してください。</p>
84	別紙1、2	P6	計画可能範囲について	<p>上記資料において計画敷地範囲が異なります。 守山市ほたるの森資料館建替え基本計画 <P.6>の記載内容を正としてよろしいでしょうか。</p>	<p>建築基準法上の設定敷地は、別紙1の旗竿敷地(6,281.71㎡)としています。技術提案を行う計画敷地は、別紙2ののピンク破線範囲としてください。</p>

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
85	公募型プロポーザル実施要領	P6	10-1-キ	一次提出書類の添付書類「身元証明書」につきまして、「一級建築士免許証明書の写し」で宜しいでしょうか？その他身元証明に必要な書類が御座いますでしょうか？	「一級建築士免許証明書の写し」は不可とします。 身元証明書は、成年被後見人、被保佐人、破産宣告をうけていない(個人が法律上の行為能力がある)ことを公の機関が証明するものです。本籍地のある市町村役場で取得をしてください。
86	公募型プロポーザル実施要領	P8	10-6-イ	重複申込につきまして、「参加表明書兼誓約書等の提出者」以外の協力事務所についても重複申込は不可となりますでしょうか？	協力事務所については、可とします。
87	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-4	正本に添付するカ〜コまでの各種証明書はいずれも原本ということでしょうか。	貴見のとおり。
88	様式第3号	P1	事務所の事業実績	様式3〇事務所の業務実績の「建物概要」欄には、構造、階数を記入すればよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
89	公募型プロポーザル実施要領	P2	4	見積り上限金額とは設計料という認識で間違いないでしょうか。	設計委託料を指します。
90	公募型プロポーザル実施要領	P2	6	一次審査の後、何社が参加資格を得られますでしょうか。	二次審査において、一日でプレゼンテーションおよびヒアリングを行える程度の提案者数を想定しています。
91	公募型プロポーザル実施要領	P5	8-1-ケ-エ	管理技術者と意匠担当主任設計技術者の兼任は可能だと明記されているが同様に積算担当技術者も兼任は可能でしょうか。	実施要領に記載のとおり、不可とします。
92	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-1-ケ	協力会社の重複は可能という認識でよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
93	特記仕様書	—	—	特記仕様書に書かれている必要諸室の面積の合計が新築建物の想定延べ面積と異なりますが、どちらが正しいでしょうか。	各諸室の必要面積は計画の目安とし、新築建物の面積240㎡を正としてください。
94	特記仕様書	P2	6-ア	「本事業は現資料館を供用しながら新施設を計画エリア内に建設し」とあるが、工事の時間を利用時間外に行うなどの配慮をする必要はあるでしょうか。 また既設外構の工事において、野外ステージ等の施設を利用できない期間が生じても良いでしょうか。	一日の中での工事時間帯に関する制限はありません。 野外ステージに関する工事期間制限はありません。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
95	特記仕様書	P4	6-4-ア、イ	学習室においては利用時以外に展示室に開放されている必要はあるでしょうか。	平常時は、間仕切りをした状態の運用を想定しています。学習室で研修等の利用がない場合は休憩スペースとして一般開放し、35人以上の団体研修があった場合に学習室と展示室を一体利用する想定です。
96	特記仕様書	P4	6-4-ア、イ	事務室の書棚について想定している蔵書量はどの程度でしょうか。	資料・文献100冊程度です。
97	特記仕様書	P5	6-4-ク	稚貝を飼育するスペースに、雨をよけるための屋根等 は必要でしょうか。	管理・作業するため必要です。また稚貝の育成には日光も必要です。
98	特記仕様書	P5	7-4	現状把握資料の作成に伴う現況調査費用は概算工事費用に含まれますでしょうか。	工事費には含みません。 本業務の中で現状の資料量を把握し、設計に反映してください。
99	特記仕様書	P5	7	新築工事、解体工事、外構整備工事において、地盤改良の必要があった場合、それらにかかる必要は別途という認識でお間違いないでしょうか？	地盤改良工事についても、予定概算工事費270,000千円に含みます。
100	特記仕様書	P7	11	貸与資料の他に、対象敷地周辺及び市民運動公園全体の図面データをCADデータ、またはPDFデータでご共有頂くことは可能でしょうか。	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します。
101	特記仕様書	P1	5	概算工事費について、基本計画に記載の想定工事費の金額と異なるが、どちらが正しい情報でしょうか。	税抜270,000千円を正としてください。 基本計画【本編】では、税込約3億円の工事費としています。
102	特記仕様書	P2	6	現施設を改修することは想定されていますでしょうか。	既存建物の継続利用は想定していません。
103	特記仕様書	P2	6	今後職員を増やす予定はありますか。 また、今後職員の増員が見込まれる場合、増員を見込んだ事務室の計画としたほうが良いでしょうか。	職員の増員予定はありません。
104	別紙1	P4	Ⅲ-1	敷地面積の備考欄に「基本設計作成にあたり再度境界を確認すること」とあるが、その業務にかかる費用は想定事業費とは別という認識でお間違いないでしょうか。	本業務に含みます。 計画通知(確認申請)に必要な敷地求積図を作成するための敷地境界確認を想定しています。
105	別紙1	P10	V	現状面積と新資料館の面積が特記仕様書5の建築予定場所等に記された面積と異なっているがどちらが正しいでしょうか。	特記仕様書5の面積を正としてください。 別紙1の現状面積は、現在別敷地にある研究室26.4㎡を含んでいます。 特記仕様書6(4)新施設の必要諸室に示す各所室の面積は、設計の目安とし、全体で240㎡程度におさめる計画としてください。
106	別紙3	P1	2-1-ア	添付された画像と比べてより詳細に領域が記された資料をご共有頂くことは可能でしょうか。	業務の契約締結後に共有します。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
107	別紙3	P1	2-1-オ	必須事項として点灯時間制御とあるが、これは新設する街灯、室内照明以外に各種工事に用いられる照明も含まれますでしょうか。また、その具体的な点灯時間は想定されていますでしょうか。	貴見のとおり。夜間の工事は想定していませんが、具体的な時間帯は打ち合わせによるものとします。
108	公募型プロポーザル実施要領	P3、4、5	8-1、2	参加資格につきまして、大学など審査委員に間接的に関係のある建築士の所属する建築士事務所においても、参加可能でしょうか。	ご質問の内容では関係性の程度が分かりかねるため、審査委員との関係性が判断できる資料を提出願います。一次審査において判断します。
109	公募型プロポーザル実施要領	P5	8-2-イ	設計JVに関する参加要件イについて、8(1)アからクに掲げる要件を満たしていることあるが、キ(一級建築士事務所登録)について、業務遂行上必要と考える事務所(ランドスケープ事務所等)とのJVを想定している場合は、代表企業のみキ(一級建築士事務所登録)を満たす形でも問題ないでしょうか。	実施要領に記載のとおり、不可とします。
110	公募型プロポーザル実施要領	P5	8-1-ケ、カ	積算担当主任技術者の公共工事の積算実績につきましては、平成28年4月1日以前の実績でも問題ないでしょうか。	積算担当主任技術者の公共工事の積算実績は、平成28年4月1日から令和8年4月2日までに完了した業務実績とします。
111	別紙1	P10	V	「整備規模について」にて記載の想定面積について、各面積は約〇〇㎡と読み替えても問題ないか。また提案内容次第では面積の増減は可能か。	貴見のとおり。なお、特記仕様書6(4)新施設の必要諸室に示す各所室の面積は、設計の目安とし、全体で240㎡程度におさめる計画としてください。
112	公募型プロポーザル実施要領	P9	10-6-エ	[概念図、図表、イメージ図、写真を用いることは支障ない]と記載いただいています。模写写真は活用は問題ないでしょうか。	簡易な模型であればその写真を活用することを可とします。
113	公募型プロポーザル実施要領	P11	11-3-オ	[各諸室の運用・保守および屋内外の展示と外構の管理の効率性]とありますが、外構管理は施設運営者とは異なる業者がメンテナンスする理解でよろしいでしょうか。	日常的な管理は、施設運営者が行う見込みです。
114	特記仕様書	P2	6-1-エ	既設野外ステージの現在の利用頻度や状況についてお教えてください。また野外ステージの竣工図や現況図があれば提供ください。	現在、野外ステージについては、ほとんど利用されておらず、時折子ども遊び場として使われています。お求めの資料については持ち合わせていません。
115	別紙1	P7	配置図	対象敷地範囲内の既存の樹木プロット図があればご提供ください。	お求めの資料については持ち合わせていません。
116	別紙1	P9	IV	既存建物図面、および木製遊歩道の図面があればご提供ください。	既存のほたるの森資料館の図面(意匠図)【追加資料2】を添付します。木製遊歩道の図面データは持ち合わせていません。
117	公募型プロポーザル実施要領	P4,5	8-ケ	電気・機械・構造・積算の配置予定技術者について他提案者と協力事務所が重複することについては問題ない理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおり。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
118	別紙5	-	-	実施要領8(1)クに当てはまる業務について、担当実績に応じて配点と記載がありますが、実績5件すべてが該当すると配点となりますか。1件でも該当すれば配点となりますか。	1件でも該当すれば、配点対象となります。
119	特記仕様書	P1	5	概算工事費用(税抜) 約270000千円とありますが基本計画書のP11 VI 想定事業費およびランニングコスト 1. 想定事業費 ①改修工事費にも工事費記載があります。新館施設工事費と解体と外構整備費の割合は基本計画書の通りと考えてよろしいですか。又は、計画により新館施設工事費の割合を増やし解体と外構整備費の割合を減らすことは可能でしょうか。	新資料館の工事費割合を増やすことは不可とします。 基本計画では新資料館工事費を税込 1.8億円としていますが、税込1.5億円を目安とし、全体工事費が税込3億円以下となるように調整してください。 なお、新資料館が1.5億円以上となる場合は、工事着手が令和9年7月以降となるため、8か月で竣工できるよう設計してください。
120	特記仕様書	P3	6-3	既設野外ステージのイベント等の利用、活用状況を教えてください。	現在、野外ステージについては、ほとんど利用されておらず、時折子ども遊び場として使われています。
121	特記仕様書	P3	6-3	イ(イ)基本設計および実施設計 a人工河川エリア上の既設木道の改修(延長約43m)と記載ありますが具体的な木道の改修範囲、改修内容を教えてください。形状、位置を変更してよろしいですか。	河川にかかる脚を含む木道(総延長43m)全体の更新を想定しています。形状、位置、総延長は現況から変更して構いません。
122	特記仕様書	P4	6-3	ク 解体工事の基本方針 (ウ)アスベスト調査(定性分析)は設計業務に含まれますか。	本業務に含まれます。
123	特記仕様書	P6	7	(8)～用地測量とありますが測量内容は現況測量と高低測量でよろしいですか。	貴見のとおり。
124	別紙1	P6	敷地図	既存資料館の南側と西側に小川がありますが保存すべきですか。これは湧水ですか。ポンプアップ等による人工的な小川ですか。	ポンプアップによる人工的な小川のため、保存の必要はありません。解体跡地の計画に取り込んでも構いません。
125	別紙1	P6	敷地図	既存資料館の北東にU-150の記載があります。これは何でしょうか。解体工事で残置が必要ですか。	稚貝装置の排水を受ける排水路です。解体工事時に不要となります。
126	別紙1	P9	IV	*表内 遊歩道と記載がありますが人工河川の木道部分のことですか。	貴見のとおり。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
127	別紙1	P11	VI	1.想定事業費 ①改修工事費 工事費(新資料館) 1.8億円 解体工事費(外構を含む)1.2億円 の金額は税込金額ですか。	税込金額です。 基本計画では新資料館工事費を税込 1.8億円としていますが、税込1.5億円を目安とし、全体工事費が税込3億円以下となるように調整してください。 なお、新資料館が1.5億円以上となる場合は、工事着手が令和9年7月以降となるため、8か月で竣工できるよう設計してください。
128	別紙3	P2	2	(4)屋外施設(稚貝装置※①)について イ ~ほたる河川の水をくみ上げるポンプが必要~ 既存のポンプ設置位置を教えてください。	【追加資料3】に追記します。
129	様式第5号	-	2	備考2.設計担当(役割)が確認できる資料を添付とありますが (役割)とは設計(意匠)、設備、構造の役割が確認できる書類でよろしい でしょうか。 「管理技術者」、「担当主任技術者」の役割を示す場合、 契約書、仕様書、図面等には記載がないため、雑誌掲載等に限られてし まいます。	「管理技術者」、「担当主任技術者」、「担当者」等の役割を指します。 業務における役割や立場がわかることが確認できる書類を提出してくださ い
130	様式第5号	-	2	備考5. 「最大5件まで記載してください。なお、欄が不足する場合は、適宜追加し てください。」 との記載がありますが、6件分の空欄があります。実績は何件まで記載可 能でしょうか。	5件までの記載で結構です。
131	別紙1	P6	敷地図	A4敷地図の縮尺を教えてください。 CADデータを提供いただけますでしょうか。	A4敷地図は資料用のためNon-Scaleとしています。 公園敷地全体の配置図(縮尺1/500)を【追加資料1】として添付します。
132	公募型プロポーザル実施要領	P5	8-1	ケ 配置予定技術者に関する要件 (カ)積算担当主任技術者は公共工事の積算経験がある者 と記載があります。 様式第5-6号 積算担当主任技術者の経歴等 (2)業務実績 に記載する実績は実施要領8(1)クは適用されないと考えてよろしいです か。	積算担当主任技術者の公共工事の積算実績は、平成28年4月1日から令 和8年4月2日までに完了した業務実績とします。
133	公募型プロポーザル実施要領	P6	10-1	JV構成員で事務所設立と法人登録が本年度中のため納税の証明書が無い 場合の必要書類を教えてください。	未納がない、または課税がないことの証明書について、居住する市区町 村や国税事務所に確認し、提出してください。
134	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-1-ス	共同企業体協定書は任意の書式でよろしいでしょうか。	可とします。
135	公募型プロポーザル実施要領	P9	10-7	1次審査では参加資格の有無の確認を行うだけで、選抜は行われな いという理解でよろしいでしょうか。	一次審査において、二次審査に進む提案者を選出します。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
136	公募型プロポーザル実施要領	P13	12-2-ウ	二次審査は技術提案書を提出した全ての参加者がプレゼンテーション、ヒアリングを行うという理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
137	様式第3号	-	-	設計業務と工事監理業務両方を満たしている実績の場合、【設計業務】【工事監理業務】欄それぞれ同一の実績でもよろしいでしょうか。また、その場合、別実績を記載した場合と評価点には差は生じないという解釈でよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
138	様式第5号	-	2	1)管理技術者の実績は、管理技術者あるいは意匠主任担当技術者としての実績のみが認められるでしょうか。主任でなくても意匠担当として従事したことが証明できればよろしいでしょうか。またその場合の評価の配点は別紙5の通りでよろしいでしょうか。 2)実績の件数によって評価の配点は変わりますでしょうか。 3)基本設計は完了し、実施設計契約が複数年度に分かれており初年度契約を完了している場合(例:初年度=作図業務、次年度=申請業務、次々年度=積算業務)、配点に係る評価として認められるでしょうか。	1)「管理技術者」あるいは「主任担当技術者」相当の役割における実績とします。配点は別紙5のとおり。 2)実績数が多い場合でも最大で3点となります。 3)実施設計の履行期間が参加資格の確認基準日である令和8年4月2日までに完了した業務実績を可とします。
139	特記仕様書	P3	3-イ-イ-a	人工河川エリア上の既設木道の改修(延長約43m)とありますが、改修範囲と、具体的な延長ルートが決まっているのであれば教えていただけますでしょうか。	河川にかかる脚を含む木道(総延長43m)全体の更新を想定しています。形状、位置、総延長は現況から変更して構いません。
140	その他	-	-	現資料館の図面と、基本計画のp.6のような周辺図のCADデータを提供いただけますでしょうか。	【追加資料2】として添付します。 公園敷地全体の配置図(縮尺1/500)を【追加資料1】として添付します
141	公募型プロポーザル実施要領	P2	4	見積上限額には、地盤調査費用、測量費用、確認申請手数料などは、含まれますでしょうか。	地盤調査費用、確認申請手数料は含みません。 測量については、計画通知(確認申請)に必要な敷地求積図を作成するための測量(基準点同士の距離計測、高さ計測程度)を本業務に含みません。
142	公募型プロポーザル実施要領	P5	8-1-ケーイ	構造担当技術者、電気設備主任技術者、機械設備主任技術者および積算担当主任技術者を協力事務所に所属する者を参加する場合、当該主任技術者は他の参加者の協力事務所の一員として参加することは可能でしょうか。	協力事務所の重複は可とします。
143	公募型プロポーザル実施要領	P6,7	10-1-カ〜コ	添付書類の「カ履歴事項証明書」から「コ直近年度の国税、市町村税の完納証明書」の公的書類の発行の有効期限はありますか(発行3ヶ月以内など)。また、これらの書類は本通を提出するのでしょうか(写しでの提出でも可能でしょうか)。	正本について、カ〜コの書類は原本としてください。
144	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-1-ス	「ス 共同企業体協定書の写し」とありますが、共同企業体協定書について、規定のフォーマットがあれば提示ください。規定フォーマットがなければ、適宜協定書を作成することで、良いでしょうか。	任意の書式で作成してください。
145	公募型プロポーザル実施要領	P8	10-6-エ	共同企業体で参加する予定ですが、様式第3号には代表構成員のみの実績のみの記載で良いでしょうか。	良い。 実施要領に記載のとおり、構成員のいずれかの実績を記載してください。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
146	特記仕様書	P1	5	建築工事費用として、特記仕様書では概算工事費費用(税抜)約270,000千円、基本計画には「新資料館の建設費は180,000千円」「旧資料館・研究室・野外ステージの解体工事費及び遊歩道の整備費」として12,000千円との記載がありますが、前者は税抜表示に対し、後者は税込金額と把握してよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
147	特記仕様書	P2	6-カ	建物の省エネルギー基準について、ZEBなど達成基準はありますでしょうか。	ZEB化を必達条件とはしていません。
148	特記仕様書	P2	6-ケ	地元市民等への意見聴取方法として、守山市を介してとの記載がありますが、市と相談の上、市民へのヒアリングや子どもとのワークショップなどを開催することは可能でしょうか。	可とします。
149	別紙1	P6	6-サ	敷地指定図面のCADデータは、ありますでしょうか。ある場合、ご提供いただけますでしょうか。 また、①現「ほたるの森の資料館」の平面図・断面図・立面図・各種設備図面など ②屋外ステージの各種図面 ③ホテル河川などの整備図面など、ご提供いただくことは可能でしょうか。	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します ①既存のほたるの森資料館の図面(意匠図)【追加資料2】を添付します。 ②③の図面については持ち合わせていません。
150	その他	-	-	ほたるの森資料館の、年間利用者数並びに月別利用者数を教えてください。	令和6年度実績は、年間 19,225人 月別利用者数はホテルの飛翔時期(5~6月)以外は、150~400人程度です。
151	その他	-	-	ほたるの森資料館は、平成2年4月に開館していますが、ほたる河川についても同時期に整備されたのでしょうか(樹木の樹齢などを把握したいため)。 また、屋外ステージが整備された時期を教えてください。	ほたる河川については、現資料館と同時期に整備されています。 また、野外ステージについては、正確な年度は不明ですが市民運動公園の整備時期(S47年~)と想定されます。
152	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-1-ク	(a)-(d)のいずれかの要件を満たせば宜しいでしょうか。 また(a)の実績が確認できる書類は確認済証で宜しいでしょうか	(a)-(d)全て満たすことを要件としています。 また、確認済証のみでは様式第3号で求める事務所の業務実績の詳細が分からないため不可とします。
153	公募型プロポーザル実施要領	P9	各技術者の経歴	実施要領本文 P9 各技術者の経歴 過去に所属した事務所の実績も認めるための証明する書類とは、実績が掲載された雑誌に担当者として記載されているもので宜しいでしょうか。	可とします。 ただし、実施要領8(1)ク、別紙5評価基準で求める情報(設計者、用途、面積、受託した業務内容等)が確認できるものを提出してください。
154	-	-	-	計画敷地のCAD図(DXF又はDWG)を頂くことは出来ますか。	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します。
155	様式第3号	-	事務所の資格要件	JVで参加の場合、事務所の業務実績にはその他構成員の実績も記載してよいか?	可とします。
156	様式第4号	-	業務実施体制	JVで参加の場合、管理技術者は代表構成員から選出しなければならないのか?その他の構成員からでもよいか?	管理技術者は代表構成員からを配置することを要件としています。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
157	様式第5号	-	各技術者の経歴等	実績を記載できるのは管理技術者1名という認識でよいのか？	貴見のとおり。 意匠担当主任技術者についての記載を行いたい場合は、様式5-1の(2)業務実績欄をコピーしてご使用ください。
158	-	-	-	計画敷地内で法規を遵守していれば、どこに建物を計画しても良いのか？	貴見のとおり。
159	別紙5	P1	-	評価基準に記載されている「実施要領8(1)クにあてはまる業務」ということは、(a)または(b)どちらかを満たした“延床面積300㎡を超えるもの”または“建築基準法第27条各号に該当する特殊建築物の用途のもの”があれば配点されると考えて良いか？	(a)かつ(b)両方を満たした“延床面積300㎡を超えるもの”または“建築基準法第27条各号に該当する特殊建築物の用途のもの”を指します。
160	-	-	-	基本計画の諸室の構成は変更可能か	全体面積内で必要諸室の面積を確保の上、調整は可とします。特記仕様書に示す必要諸室を削ることは不可とします。
161	-	-	-	展示計画は設計の中に含まれるか？	空間としてどのように展示を行うのかの検討、設計は業務に含みます。展示する内容についての設計は含みません。
162	-	-	-	建築の規模の制限はあるか。例えば平屋、二階建てなど	基本計画では平屋を想定しています。2階建てとする場合はバリアフリーなど配慮したモノとしてください。
163	公募型プロポーザル実施要領	P4 P5	8-1-ケ-カ	積算担当主任技術者は公共工事の積算経験がある者であること。とありますが、管理技術者、意匠担当主任技術者等、他の担当と兼ねることは可能でしょうか。	実施要領に記載のとおり、不可とします。
164	特記仕様書	P5	7-7	工事のローリング(6-(1)ロ)に示す工事発注区分)を示す工程表および計画図を作成すること。とありますが、計画敷地外の公園内の第2駐車場を工事ヤードとして使用することは可能でしょうか。	第2駐車場は使用しない想定です。詳細については設計時に決定します。
165	-	-	-	提案書を作成するにあたり、敷地配置図のCADデータをいただくことは可能でしょうか	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します。
166	別紙2	P1	配置図の別事業計画敷地	配置図につきまして、計画地のスケールと高低差や現在の建物サイズが分かる資料をいただくことはできますでしょうか	既存のほたるの森資料館の図面(意匠図)【追加資料2】を添付します。
167	公募型プロポーザル実施要領	P5	8-1-ケ-イ	協力事務所は他提案者と重複することは可能でしょうか。	可とします。
168	公募型プロポーザル実施要領	P4 P5	8-1-ケ-イ	構造、電気設備、機械設備、積算担当主任技術者以外にその他の内容で担当主任技術者を設けても良いでしょうか。また、様式4及び様式5に記載可能でしょうか。	可とします。
169	別紙2	-	-	敷地図及び既存建物のCAD図をいただくことは可能でしょうか。	既存のほたるの森資料館について、CADデータはありませんが、図面(PDF)を添付します。【追加資料2】 また、公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
170	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-ケ-エ	打ち合わせの実施方法について、対面での打ち合わせに加え、Web会議等のオンラインによる実施は可能でしょうか。実施頻度や条件等の想定があれば併せてご教示ください。	管理技術者、意匠担当主任技術者のいずれかは対面での協議を基本とします。
171	公募型プロポーザル実施要領	P7	10-4	提出部数の記載について、(a)および(b)の双方に『オの提出書類』が含まれておりますが、これは重複して提出が必要という理解でよろしいでしょうか。	(a) アからエおよびカからスの提出書類は正本1部、副本1部 (b) オの提出書類は正本1部、副本10部 と読み替えてください。
172	公募型プロポーザル実施要領	P9	10-6-エ	過去の所属先での実績を証する書類について、契約書の写し等の入手が困難な場合、本人の従事状況が客観的に判断できる図書(担当者名が記載された図面、資料等の写し)を提出することで認められますでしょうか。	本人の従事状況が客観的に判断できる図書(担当者名が記載された図面、資料等の写し)に加え、「監理技術者」、「主任技術者」相当の役割や立場が確認できる書類を提出してください。
173	別紙1、別紙2	別紙1 P7 別紙2 P1	Ⅲ-1	別紙1の敷地図に示される赤線の範囲と、別紙2の計画敷地の範囲が異なりますが、計画敷地と明記されている別紙2を正として宜しいでしょうか。	建築基準法上の設定敷地は、別紙1の旗竿敷地(6,281.71㎡)としていません。技術提案を行う計画敷地は、別紙2ののピンク破線範囲としてください。
174	別紙2	P1	配置図	配置図に、別事業計画敷地の記載がありますが、どのような施設が計画される想定か、可能な範囲でご教示下さい。	屋内プールの計画を進めています。
175	別紙2	P1	配置図	新築計画において、ホテルの生息環境保護の観点から、ホテル河川との離隔距離について具体的な特記事項や制限はありますでしょうか。既存施設と同等の近接配置(ホテル特別保護区域外)が可能か、あるいは一定のセットバックが必要となるか、現時点での見解をご教示ください。	離隔距離について制限はありません。
176	特記仕様書	P1	5	新築建物の延床面積は240㎡との記載がありますが、予算の範囲内で、240㎡を超える提案をしてもよろしいでしょうか。	可とします。
177	その他	-	-	計画敷地のCADデータをご提供いただくことは可能でしょうか。	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します。
178	公募型プロポーザル実施要領	P3	8-1-イ	入札参加資格登録をしていなくてもプロポーザルへの応募は可能でしょうか。	可とします。
179	公募型プロポーザル実施要領	P4	8-1-ク-a,b	設計業務及び工事監理の実績の200㎡を超える建築物は、建物全体の面積のことでよろしいでしょうか。(容積率対象の延床面積ではない)	貴見のとおり。
180	公募型プロポーザル実施要領	P5	8-1-ケ-イ	協力事務所は重複しても問題ないでしょうか。	可とします。
181	公募型プロポーザル実施要領／様式第5号	P9	10-6-エ	過去に所属した事務所での実績の証明できる書類は、建築雑誌等のコピーでも問題ないでしょうか。	可とします。 ただし、実施要領8(1)ク、別紙5評価基準で求める情報(設計者、用途、面積、受託した業務内容等)、および過去の所属が確認できる資料を提出してください。
182	特記仕様書	P2	6-1-エ	既設野外ステージについても改修の対象としても良いとありますが、既存図面等を提供いただくことは可能でしょうか。	資料については持ち合わせていません。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
183	特記仕様書	P3	6-3-イ-ア-d	現状の既設野外ステージの利用のされ方を教えていただけますでしょうか。	現在、野外ステージについては、ほとんど利用されておらず、時折子どもの遊び場として使われています。今後の活用方法については、新資料館の建替えを機に解体・利活用も含め、提案してください。
184	別紙2	-	配置図	計画敷地内及びその周辺の管理車両等のルートをお願いいたしますでしょうか。	【追加資料4】で示します。
185	別紙1	P6	-	測量図のCADデータは提供いただけますでしょうか。また計画敷地の高低差がわかる資料も提供いただけますでしょうか。	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します。
186	その他	-	-	新規の資料館の営業時間は既存の資料館と同様でしょうか。また、飼育研究室も営業時間と同様の時間なのか、夜遅くまで勤務される可能性もごございますでしょうか。	既存の資料館と同様です。また、飼育研究室の運用も営業時間と同様です。
187	特記仕様書／別紙1	各該当頁	1	仕様書では新築建物の延べ面積が240㎡、基本計画(別紙1)の整備規模表では230㎡(廊下45㎡含む)と読み取れます。設計上、正とすべき延べ面積をご教示ください。 また、整備規模表に記載の諸室面積を合算すると、展示室50㎡、学習室40㎡、飼育研究室60㎡、事務室25㎡、更衣室4㎡、倉庫10㎡、エントランスホール20㎡、多目的スペース25㎡で計234㎡となり、トイレ・収納等を加えると240㎡を超える可能性があります。諸室面積の増減や再配分は提案者の裁量で調整してよいでしょうか。	特記仕様書6(4)新施設の必要諸室に示す各所室の面積は、設計の目安とし、全体で240㎡程度におさめる計画としてください。
188	特記仕様書／別紙1	各該当頁	2	仕様書記載の「概算工事費用(税抜)約270,000千円」は、新築工事のみを指すのか、解体工事・外構整備工事を含む全体事業費を指すのかご教示ください。 基本計画では、新築180,000千円＋解体・外構120,000千円＝300,000千円と読み取れるため、提案時に前提とすべき費用範囲を確認したく存じます。	新築工事、解体工事、外構整備工事全て含みます。 基本計画では新資料館工事費を税込1.8億円としていますが、税込1.5億円を目安とし、全体工事費が税込3億円以下となるように調整してください。 なお、新資料館が1.5億円以上となる場合は、工事着手が令和9年7月以降となるため、8か月で竣工できるよう設計してください。
189	特記仕様書／別紙1(関係者意見聴取)	各該当頁	3	学習室について、仕様書では「30人程度着座同時利用を想定」、基本計画の関係者意見聴取では「長机15～20人分、椅子35席程度(1クラス分)」との記載があります。 設計上の前提とすべき想定利用人数および仕器構成について、優先すべき条件をご教示ください。	35人程度が着座できるよう想定してください。
190	特記仕様書／別紙1	各該当頁	4	公園供用面積162,300㎡の12%以下が公園内建築物の上限とのことですが、現時点における公園内全建築物の建築面積合計(建設予定のプールを含む)が分かる資料があればご提示ください。 また、新旧両建物が併存する期間においても、建築面積制限内に収まるとの理解でよいでしょうか。	現在、市民運動公園内にある施設の建築予定面積の合計は、8,465㎡です。(建設予定の屋内プール、現資料館、新資料館を含む)

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
191	別紙1(測量図)／貸与資料	各該当頁	5	基本計画の測量図に河川区域の表示がありますが、計画敷地内における河川区域の正確な範囲を示す資料は貸与いただけますでしょうか。 あわせて、河川区域内での建築行為に係る制限(離隔距離、協議・許認可の要否等)があればご教示ください。	ほたる河川の詳細を示す資料は持ち合わせていません。 なお、公園内の水路のため、河川法等の制限は掛かりません。
192	別紙3	各該当頁	6	別紙3に「現資料館が遮光物となって一部遮っていた」との記載がありますが、新資料館の配置・形状により当該遮光機能を代替することを求める趣旨でしょうか。 あるいは、必要に応じて別途遮光設備を設ける提案も許容されますでしょうか。	必要に応じて、植栽等の遮光対策の提案をお願いします。
193	特記仕様書	各該当頁	7	野外ステージについて、仕様書では改修対象として差し支えない旨の記載がありますが、想定される改修範囲は部分補修レベルを想定されているのか、利活用より適切な提案であれば、撤去を含む再編・再整備提案も可能かご教示ください。 あわせて、現在の利用頻度および主な利用形態をご教示ください。	野外ステージについては、保存、一部改修、撤去いずれも可とします。 また、現在はほとんど利用されておらず、時折子ども遊び場として使われています。
194	公募型プロポーザル実施要領／仕様書	各該当頁	8	提案書作成に先立ち、計画敷地および現資料館の現地見学は可能でしょうか。 可能な場合は、見学可能期間、申込方法、立会の要否等をご教示ください。	随時見学可能で立会不要です。 ただし、毎週火曜日は休館です。
195	特記仕様書／別紙1(別紙1)	各該当頁	9	仕様書では「エントランスホール(20㎡程度、廊下を含む)」、基本計画では廊下45㎡との記載があります。 設計上、エントランスホール20㎡とは別に、必要な廊下・動線面積を確保する前提で計画してよいでしょうか。	全体面積内で必要諸室の面積を確保の上、調整は可とします。
196	別紙3／インフラ関連資料	各該当頁	10	上水道・下水道・電気については市民体育館経由での接続とされていますが、既存引込み容量や余裕容量、接続条件等を把握できる資料があればご提示ください。 特に電気について、事前に確認すべき制約条件があれば併せてご教示ください。	基本計画P5に示す以上の情報はありません。
197	特記仕様書／解体設計関連資料	各該当頁	11	解体設計に伴うアスベスト調査(4検体想定)およびPCB調査について、調査費用は本業務の見積額に含める前提でしょうか。 それとも別途実費精算等の扱いとなるでしょうか。	含みます。
198	貸与資料一覧	各該当頁	12	貸与資料のうち現資料館施工図面は紙図面とのことですが、CADデータ化は受注者の業務範囲に含まれるでしょうか。 あわせて、貸与される図面の種別(意匠・構造・設備等)および枚数をご教示ください。	現資料館施工図面全体のCADデータ化は想定していません。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
199	特記仕様書	各該当頁	13	80年使用を想定し、メンテナンス性・耐久性を考慮した構造とありますが、要求性能を満たすことを前提として木造等の構造方式も選択肢として検討してよいでしょうか。 構造種別に関して事前に想定されている条件や制約があればご教示ください。	可とします。 構造種別に関する制約はありません。
200	別紙1/別紙資料	各該当頁	-	木道の撤去・新設にあたり、現状のように水路を跨ぐ橋状の接続を設けることは必須でしょうか。必須でない場合、動線計画上、提案者の判断により接続方法や線形を再構成してよいかご教示ください。 また、現状木道は川際に近接して設置されていますが、新設木道について、河川管理上またはホテルの生息環境上、川から一定の離隔を確保すべき条件があれば、その基準および必要離隔距離をご教示ください。	必須ではないため、提案可です。 新設木道については、ホテルの飛翔時期の散策路として整備しますので、離隔等の条件はありません。
201	別紙1	各該当頁	-	計画地内には2本の水路があるように見受けられますが、ホテルの生息・育成環境として主に想定している水路はどちらでしょうか。 仮に主対象が一方の水路のみである場合、もう一方の水路について、計画上または管理上の位置づけ(例:排水、水循環、景観、維持管理等)があればご教示ください。	水路はほたるの川です。なお、現資料館の周囲を取り囲む水路は人口の水路です。
202	公募型プロポーザル実施要領	P8	-	協力事務所は他社の設計チームとの重複での参加は可能でしょうか？	可とします。
203	別紙1	P7	-	市民スポーツ広場/運動公園の利用頻度(野球チームの練習頻度等)、利用時間(ナイターの利用時間)の分かる資料があれば、提示していただきたいです。	下記のとおりです スポーツ広場の利用頻度 毎週3日程度 ナイターの利用頻度 毎週3日程度18時—21時の間
204	別紙1	P7	-	敷地内を流れる河川は公園整備の際に造られたものでしょうか？元々存在した用水でしょうか？	公園事業として整備した人工河川です。
205	-	-	-	工期を分けることで、既存資料館撤去後同じ場所に建築又は構築物を建てること可能でしょうか？	現資料館の休館は想定していないため、不可とします。
206	特記仕様書	P1	5	予定建物とありますが、階数は2階建てでも可能でしょうか？	基本計画では平屋を想定しています。2階建てとする場合はバリアフリーなど配慮してモノとしてください。
207	特記仕様書	P1	5	表にある延床面積欄の「既存建物:92.0m2」とは現資料館の認識で問題ないでしょうか。	貴見のとおり。
208	特記仕様書	P2	6、1	「ア 本事業は、現資料館を供用しながら新施設を計画内に建設し、新施設の供用開始後に現資料館を解体・除去、外構を整備する計画とする。」とありますが、野外ステージを解体する場合は、新施設建設に合わせて解体工事を進めることも可能でしょうか。	可とします。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
209	特記仕様書	P2	6	「イ 施設配置については、野外ステージを含む既設外構の活用を含め、周辺と一体的感のある魅力的な空間を形成できるよう計画すること。」とありますが、新資料館をホテル河川から離れた場所(例、第2駐車場側など)に建設することも可能でしょうか。	計画敷地内であれば可とします。
210	特記仕様書	P4	6、4	ア〜クまでに記載してあります項目内にチケットスペースがございませんが、入場料は取らないという認識で問題ないでしょうか。	貴見のとおり。
211	特記仕様書	P4	6、4	ア〜クまで各スペースの面積をまとめていただいておりますが、利用者と研究者、職員の動線が交わらないような配慮を行うことは必要でしょうか。また、研究者、職員専用の出入口は必要でしょうか。	動線の分別、専用出入口ともに必須ではありません。
212	特記仕様書	P7	11	(1)〜(4)の資料は1次提出書類の提出期限までに公開していただくことは可能でしょうか。	貸与資料については業務締結後に貸与します。
213	別紙1	P11	VI	「旧資料館・研究室・野外ステージの解体工事費及び〜」とありますが、野外ステージを解体せずにそのまま使用することも可能でしょうか。	可とします。
214	別紙1	P11	VI.	野外ステージの今後の使用方法の想定はありますか。また、これまでの野外ステージの使用方法がわかる資料がございましたら、ご教示いただくことは可能でしょうか。	現在、野外ステージについては、ほとんど利用されておらず、時折子どもの遊び場として使われています。今後の活用方法については、新資料館の建替えを機に解体・利活用も含め、提案してください。
215	別紙2	P1	-	公園全体配置図内に「別事業計画敷地」と記載がございますが、計画の詳細をご教示いただくことは可能でしょうか。	屋内プールの計画を進めています。
216	2.公募型プロポーザル実施要領	P4	8	「ク 参加表明書の提出者となる設計事務所は、平成28年4月1日から令和8年4月2日(第一次提出の提出期限前日)までに以下の要件を満たす業務を受託し、完了した実績を有すること。」とありますが、期間内であれば前職の実績を記載することも可能でしょうか。	事務所としての実績を問うため、前職の事務所実績は不可とします。ただし、法人化する前の個人事務所で代表者に変更がない場合の実績は認めます。
217	別紙4	P1	-	各資料数とサイズをまとめていただいておりますが、資料、文献、図書、標本等は今後増える想定はありますか。	具体的な量は分かりませんが、今後増える見込みです。
218	特記仕様書	P7	11	(1)〜(4)の資料に加えて該当敷地の地盤調査データを公開していただくことは可能でしょうか。	計画敷地内についての地盤調査資料については持ち合わせていませんが、市民運動公園敷地内における近隣箇所の地盤データを提供可能です。必要な場合は、実施要領3(5)事務局に記載のメールアドレスにお問い合わせください。
219	特記仕様書	P5	6-4-オ	その他必要と思われる室及び監督職員が追加する室と記載がありますが、監督職員が追加する室とは飼育作業において必要となる空間を指していますでしょうか。また必要面積の想定はございますでしょうか。	貴見のとおり。 なお、現時点での追加想定はありません。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
220	特記仕様書	P5	6-4-ク	建物に面する屋外部分に、ホタルの餌となる稚貝を飼育するスペースを計画と記載がありますが、稚貝飼育スペースは方角等で推奨される最適な場等はありませんでしょうか。	日当たりが良好であることを条件としてください。
221	別紙3	-	2-2	ほたる河川の水質、水量、流速に影響を与えない計画と記載がありますが、ほたる河川に続く既存施設を取り囲む人工河川についても対象でしょうか。また施設撤去後も現状のまま水路として使用想定されていますでしょうか。	現資料館を取り囲む人工河川については、廃止、利活用も含めた提案を可とします。
222	別紙3	-	2-3	日照、湿度環境を著しく変化させないと記載がありますが、既存施設周辺の木々については伐採想定でしょうか。移植または保存の想定としていますか。樹齢や個々の状態についての見解はありますかでしょうか。	伐採は必要最低限となることが望まれます。また、樹齢や個々の状態については管理していません。
223	別紙4	-	2	想定展示(保管)場所の欄について孵化水槽は展示用と飼育研究室用、飼育水槽は飼育研究室となっておりますが、飼育水槽は展示室の設置の予定はないということでしょうか。また飼育水槽は室外から見るという意見がございましたが、その場合研究室内の孵化水槽は飼育水槽と同様に室外からも展示閲覧を行うという想定でしょうか。	孵化水槽は、終齢幼虫から蛹の時期に一部展示室に設置します。飼育水槽は、展示室には設置することは想定していません。
224	別紙1	P6	配置図	計画敷地及び公園周辺敷地のCADデータ等は配布されますでしょうか。	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します
225	別紙1	P9	屋外	課題として展望テラスを設けたいとありますが、展望テラスはほたる観察を目的として設けることを想定していますでしょうか。また稚貝装置水場の設置場所は、そこに付随し設置と想定されておりますか。もしくは専用のスペースを設けるという想定でしょうか。	展望テラスについては、貴見のとおり。稚貝装置については新資料館周辺に配置を想定しています。
226	特記仕様書	P4	4	館内は全て下足での利用でしょうか。	貴見のとおり。
227	別紙1	P3	3-3	「野外ステージも整備区域に取り込みながら」と記載がありますが、既存野外ステージは解体するという理解で間違いありませんでしょうか。	解体、利活用含めて提案してください。
228	公募型プロポーザル実施要領	P5	8-1-ケイ	構造担当主任技術者、電気設備担当主任技術者、機械設備担当主任技術者、積算担当主任技術者を協力事務所に所属するものを配置する場合、協力事務所は他の参加者と重複してもよろしいでしょうか？	可とします。
229	別紙1	P7	-	縮尺の分かる図面のデータ(DXF形式)をご提供頂けますでしょうか。	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します。
230	別紙1	P8	-	計画地周辺の地質調査結果の資料があればご提供頂けますでしょうか。	計画敷地内についての地盤調査資料については持ち合わせていませんが、市民運動公園敷地内における近隣箇所の地盤データを提供可能です。必要な場合は、実施要領3(5)事務局に記載のメールアドレスにお問い合わせください。

No	資料名	ページ	項目	内容	回答
231	別紙1	P7	-	計画地の植栽配置と樹種が分かる資料があればご提供頂けますでしょうか。	資料については持ち合わせていません。
232	別紙1	P7	-	現地の一部植栽にロープにてマーキングが見受けられましたが、何を示しているか分かればご教示頂けますでしょうか。	ほたる河川の日当たり等の調整目的で剪定候補にテープを張っています。
233	特記仕様書	P1	5	用途が展示施設とあるが、分棟によって建物用途を複数に分けることは可能でしょうか？	不可とします。
234	特記仕様書	P2	6-1-ウ	計画エリアに含まれる人工河川周辺(現状ロープによって侵入禁止となっている範囲)は建物の建設可能範囲と考えてよろしいでしょうか？	可とします。ほたるを含む生態系への影響を十分配慮した計画としてください。
235	別紙1	P6	-	工事範囲のCADデータを配布いただくことは可能でしょうか。	公園敷地全体の配置図(JW-CAD形式)を【追加資料1】として添付します。
236	特記仕様書	P2	6-1-イ	野外ステージは新施設建設後も利用する計画でしょうか？ その場合、計画している用途や、現状の利用用途等お教えいただけますでしょうか。 意図：ステージ自体を解体するような提案が可能であるか知るため。	現在、野外ステージについては、ほとんど利用されておらず、時折子どもの遊び場として使われています。 今後の活用方法については、新資料館の建替えを機に解体・利活用も含め、提案してください。
237	公募型プロポーザル実施要領	P2 P9	7-10-7	一次審査と参加資格審査は同義でしょうか？ 一次審査で参加資格が満たされている組織は全組2次審査に選出されるという認識で間違いありませんでしょうか？	一次審査において、二次審査に進む提案者を選出します。
238	公募型プロポーザル実施要領	P2	4	見積上限額が19,254,400円と有りますが、これは設計に係る費用としての認識であってますか。	貴見のとおり。
239	別紙4	P1	2	孵化水槽はすべて展示する想定でしょうか。保管する場合は何基でしょうか。	展示は2, 3基を想定しています。 他は飼育研究室で管理予定です。
240	別紙3	P1	(4)	カワナナの装置は、ほたる河川の水をくみあげるポンプの最大長さはどれぐらいでしょうか。 また、ほたる河川の水からくみ上げることが出来れば配置はどこでもよろしいでしょうか。	ほたる河川から資料館までの延長約20mです。 稚貝装置の配置については作業、飼育環境等を考慮して提案ください。