○ 令和8年3月度 水質検査結果（浄水、毎月）

水道施設出口および管末　給水栓水の水質検査結果（毎月検査項目・独自検査項目）

項目	単位	基準値	立入水源地		播磨田水源地		洲本配水場		石田配水場		河西ニュータウン		伊勢町		大林町		小浜町	
			3月3日	2月3日	3月3日	2月3日	3月3日	2月3日	3月3日	2月3日	3月3日	2月3日	3月3日	2月3日	3月3日	2月3日	3月3日	2月3日
1 一般細菌		100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.72	0.64	0.78	0.77	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.72	0.64	0.12	0.11	0.12	0.10
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.12	0.11	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.13	0.09	0.09	0.09	0.09
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	−	−	0.0005未満	0.0005未満	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	−	0.001未満	−	0.001未満	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	−	0.001未満	0.004	0.004	0.006	0.005
24 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	−	0.001未満	−	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	−	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	−	0.001未満	−	0.001未満	0.011	0.009	0.009	0.009	0.011	0.009	−	0.001未満	0.009	0.009	0.012	0.011
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	−	0.001未満	−	0.001未満	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	−	0.001未満	0.003	0.003	0.004	0.004
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	−	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	−	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	72	58	28	28	11	12	11	12	11	12	68	62	12	13	12	12
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43 2-メチルイソボネオール	mg/L	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46 有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3未満	0.3未満	0.8	0.7	0.9	0.7
47 pH値	−	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5
48 味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満