

○令和8年3月度 水質検査結果（ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)（原水・浄水））

目標値 0.00005mg/l以下

	原 水					浄 水			
	立入水源地				播磨田水源地	立入水源地	播磨田水源地	石田配水場	洲本配水場
	1号浅井戸	3号深井戸	6号深井戸	7号深井戸	深井戸	給水栓(浄水)	給水栓(浄水)	給水栓(浄水)	給水栓(浄水)
6月10日	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000021mg/l	0.000005mg/l 未満	0.000019mg/l	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満
9月9日	0.000008mg/l	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000025mg/l	0.000006mg/l	0.000024mg/l	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満
12月9日	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000024 mg/l	0.000005mg/l 未満	0.000023mg/l	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満
3月3日	0.000015mg/l	停止中	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満	0.000024 mg/l	0.000011mg/l	0.000024mg/l	0.000005mg/l 未満	0.000005mg/l 未満