

(一般的水稻耕作で使用する農業薬品検査)

				立入水源 地				播磨田水源 地		
				給水栓(浄水)		6号深井戸(原水)	7号深井戸(原水)	給水栓(浄水)		深井戸(原水)
	項 目	目 標 値	定 量 下 限 値	R8.6.19	R7.6.10	R8.6.19	R8.6.19	R8.6.19	R7.6.10	R8.6.19
1	MCAP	0.005mg/l以下	0.00005mg/l	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満	0.00005mg/l未満
2	イミノクタジン	0.006mg/l以下	0.00006mg/l	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満
3	エトフェンブロックス	0.08mg/l以下	0.0008mg/l	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0008mg/l未満
4	オリサストロビン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
5	カルタップ	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0008mg/l未満	0.0005mg/l未満
6	クロロタロニル(TPN)	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
7	シハロホップブチル	0.006mg/l以下	0.00006mg/l	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満	0.00006mg/l未満
8	ジメタメトリン	0.02mg/l以下	0.0002mg/l	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
9	シメトリン	0.03mg/l以下	0.0003mg/l	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満	0.0003mg/l未満
10	チアジニル	0.1mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
11	チオファネートメチル	0.3mg/l以下	0.003mg/l	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
12	チオベンカルブ	0.02mg/l以下	0.0002mg/l	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
13	トリシクラゾール	0.1mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
14	ピラクロニル	0.01mg/l以下	0.0001mg/l	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満
15	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/l以下	0.0002mg/l	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
16	ピロキロン	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
17	フェントロチオン(MEP)	0.01mg/l以下	0.0001mg/l	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満	0.0001mg/l未満
18	フェリムゾン	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
19	フサライド	0.1mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
20	ブレチラクロール	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
21	プロピコナゾール	0.05mg/l以下	0.0005mg/l	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満	0.0005mg/l未満
22	プロモブチド	0.1mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
23	ベンゾビスクロン	0.09mg/l以下	0.0009mg/l	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満	0.0009mg/l未満
24	ペンタゾン	0.2mg/l以下	0.002mg/l	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
25	ペンディメタリン	0.3mg/l以下	0.003mg/l	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満	0.003mg/l未満
26	ペンフレート	0.07mg/l以下	0.0007mg/l	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満	0.0007mg/l未満
27	メタラキシル	0.2mg/l以下	0.002mg/l	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満	0.002mg/l未満
28	メトミノストロビン	0.04mg/l以下	0.0004mg/l	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満	0.0004mg/l未満