○ 令和8年8月度 水質検査結果（原水、毎月）

立入水源地　原水の水質検査結果（独自検査項目）

項　　目	単 位	１ 号 浅 井 戸		３ 号 深 井 戸		５ 号 深 井 戸		６ 号 深 井 戸		７ 号 深 井 戸	
		8月10日	7月14日	8月10日	7月14日	8月10日	7月14日	8月10日	7月14日	8月10日	7月14日
大腸菌（最確数法）	MPN/100ml未満	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.76	0.96	0.96	－	－	0.91	0.92	1.1	1.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.16	0.12	0.12	－	－	0.10	0.10	0.10	0.10
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ジアルジア	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※3号深井戸、5号深井戸停止中

播磨田水源地　原水の水質検査結果（独自検査項目）

項　　目	単 位	深　井　戸	
		8月10日	7月14日
大腸菌（最確数法）	MPN/100ml未満	－	－
嫌気性芽胞菌	個/10mL	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.79	0.78
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.11
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0008	0.0008
ジアルジア	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	－	－